

敦賀発電所 2 号機の原子炉手動停止について
(原子炉停止後の状況)

本日記者発表した「敦賀発電所 2 号機の原子炉手動停止」について、原子炉停止後の格納容器ガスモニタ・じんあいモニタ、加圧器圧力、一次冷却水温度、一次冷却水漏洩量（推定）は、以下のとおり。（19時00分現在）

(1) 関連パラメータ

	通 常 値	最 大 値	17時00分	19時00分
格納容器 ガスモニタ	1 1 0 0 cpm	2 5 0 0 cpm (6 時45分頃)	1 2 0 0 cpm	1 2 0 0 cpm
格納容器 じんあいモニタ	9 0 cpm	2 1 0 0 cpm (7 時46分頃)	1 0 0 cpm	1 0 0 cpm
加圧器 圧力	1 5 7 kg/cm ²	—	2 7 kg/cm ²	2 8 kg/cm ²
一次冷却水 温度	2 9 0 ℃	—	9 2 ℃	6 9 ℃
一次冷却水 漏洩量（推定）	—	—	約 7 2 m ³	約 8 2 m ³

(2) その他

- ・ 17時00分 冷温停止状態（93.3℃）に到達。
- ・ 18時45分 格納容器内への立入調査（1回目：日本原電職員 4 名）
（2回目：立入調査準備中）