

令和3年度 安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日	運転状況			評価尺度
1	大飯3号機	R 3. 8. 4	運 転 中	A循環水管のベント弁付近からの海水漏れ	出力抑制	法律
		R 3. 8. 11				0
2	高浜2号機	R 3. 8. 19	定期検査中	建設中の建屋における協力会社作業員の負傷	—	—
		R 3. 8. 23				—
3	美浜3号機	R 3.10. 6	運 転 中	非常用ディーゼル発電機の運転上の制限の逸脱	—	—
		R 3.10. 9				—
4	高浜1号機	R 3.12. 2	定期検査中	事故対応訓練中の協力会社作業員の負傷	—	—
		R 3.12. 3				—
5	ふげん	R 4. 1.20	廃止措置中	原子炉補助建屋内での作業員の負傷	—	—
		R 4. 1.20				—
6	高浜3号機	R 4. 3.30	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		R 4. 7.26				0