

令和8年1月7日  
原子力安全対策課  
(07-51)  
<15時資料配付>

## 大飯発電所1、2号機の 第4回定期事業者検査の終了について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

### 記

大飯発電所1、2号機（加圧水型軽水炉：R1.12.11～ 廃止措置中）は、令和7年8月8日から実施していた第4回定期事業者検査を、本日、終了した。  
なお、今回、定期事業者検査を実施した施設は次のとおりである。

- (1) 原子炉本体
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (4) 放射線管理施設
- (5) 原子炉格納施設
- (6) その他原子炉の附属施設
- (7) その他主要設備

添付資料1：大飯発電所1号機 第4回定期事業者検査実績工程表  
添付資料2：大飯発電所2号機 第4回定期事業者検査実績工程表

問い合わせ先(担当：鈴木)  
内線2352・直通0776(20)0314

大飯発電所 1 号機 第 4 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	令和 7 年度						備考
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	
	▼検査開始 (8月8日)					▼検査終了 (1月7日)	
原子炉本体	8/8 8/25						放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	8/26				12/12		核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設	8/15				12/17		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設		9/24			12/16		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		9/8			11/21		構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設	8/8	9/3					非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設	8/12					1/7	原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2 号機 第 4 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	令和 7 年度						備考
	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	
	▼検査開始 (8月8日)					▼検査終了 (1月7日)	
原子炉本体	8/8 8/25						放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設	8/21 8/21						気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設		9/24			12/18		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		9/8			11/21		構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設	8/19 8/19						非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設		9/8				1/7	原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能検査