

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2022年11月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	曇	13.8	15.4	3.0	6.6							3	
2	晴	15.7	15.6	3.8	6.7							4	
3	晴	15.3	15.8	3.0	6.6							3	
4	雨	12.6	15.7	2.7	6.6							3	
5	晴	11.2	14.9	2.4	6.6							4	
6	晴	10.8	14.4	2.1	6.6							3	
7	晴	11.0	14.1	2.4	6.6							2	
8	晴	11.5	14.0	3.0	6.6							35	0時間50分
9	晴	11.8	13.9	5.0	6.6	28.2	35.2	70.5	9.6	0.10		34	8時間34分
10	晴	12.1	13.7	4.5	6.6							10	
11	晴	13.8	13.6	2.6	6.6							3	
12	晴	15.0	13.8	2.1	6.6							4	
13	曇	15.5	14.2	2.9	6.6							4	
14	曇	12.3	14.3	4.1	6.6							8	
15	曇	11.0	13.6	3.5	6.6							31	
16	曇	10.1	13.3	5.0	6.6	26.3	29.2	70.5	9.2	0.10		51	17時間37分
17	曇	11.1	13.1	8.6	6.7							18	1時間15分
18	晴	10.6	12.9	7.1	6.7							13	
19	晴	10.8	12.5	4.2	6.6							43	8時間21分
20	雨	12.1	12.6	2.4	6.6							34	11時間43分
21	曇	14.1	13.3	4.5	6.6							9	
22	曇	13.1	13.6	4.9	6.6							90	11時間17分
23	雨	11.8	13.5	4.7	6.6							37	3時間25分
24	晴	12.5	13.5	5.9	6.6	25.3	28.7	67.5	8.5	0.10		60	18時間59分
25	晴	10.5	12.8	7.3	6.6							27	1時間57分
26	晴	14.6	12.5	7.1	6.6							12	
27	晴	12.2	12.9	4.8	6.5							11	
28	曇	13.6	12.4	4.5	6.5							6	
29	曇	19.7	13.2	5.0	6.4							18	
30	曇	12.3	13.8	5.5	6.5							87	14時間05分
最大	——	19.7	15.8	8.6	6.7	28.2	35.2	70.5	9.6	0.10		90	——
最小	——	10.1	12.4	2.1	6.4	25.3	28.7	67.5	8.5	0.10		2	
平均	——	12.8	13.8	4.3	6.6	26.6	31.0	69.5	9.1	0.10		22	98時間03分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定