

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2023年1月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	雨	5.4	6.0	4.6	6.5						11.7	31	15時間39分
2	雨	4.1	6.3	10.4	6.5						11.6	64	6時間22分
3	雪	3.3	6.2	6.3	6.5						11.6	21	8時間57分
4	雪	2.5	6.0	5.8	6.5						12.2	100	10時間20分
5	雨	3.0	5.7	6.9	6.5						12.2	14	0時間07分
6	雨	4.1	6.5	5.4	6.5	22.2	27.4	69.0	11.2	0.10	12.2	1,406	3時間43分
7	晴	4.9	7.3	5.8	6.5						11.9	10	
8	雨	5.8	7.5	5.5	6.5						11.8	8	
9	晴	6.6	7.5	5.6	6.5						11.4	8	
10	雪	3.5	7.3	3.6	6.5						10.8	114	23時間16分
11	晴	2.7	6.9	2.1	6.5						11.1	59	24時間00分
12	晴	4.4	6.5	5.1	6.5						11.5	31	12時間40分
13	晴	7.5	6.6	9.5	6.5						11.3	15	
14	雨	10.1	7.4	4.5	6.5						10.9	174	23時間48分
15	曇	8.8	7.9	4.9	6.4						10.8	170	24時間00分
16	雨	5.6	7.9	2.9	6.4						10.8	110	24時間00分
17	曇	4.3	7.3	1.8	6.5						10.9	77	24時間00分
18	雨	3.4	7.1	1.4	6.5	21.1	26.2	63.5	10.0	0.10	11.4	52	24時間00分
19	雨	4.6	7.5	1.1	6.5						11.6	30	24時間00分
20	曇	4.7	7.4	1.0	6.5						11.7	22	24時間00分
21	雪	2.5	7.1	6.7	6.5						12.2	24	5時間44分
22	曇	3.6	6.7	7.5	6.5						11.9	11	
23	曇	5.5	7.0	6.6	6.5						12.2	11	
24	雨	0.7	6.6	7.2	6.5						12.3	133	2時間34分
25	雪	-2.3	4.8	7.1	6.5	22.4	31.6	72.5	13.7	0.10	13.6	67	2時間51分
26	雪	0.0	4.8	4.2	6.5						13.4	50	7時間41分
27	雪	1.5	4.9	4.5	6.5						13.9	37	2時間47分
28	雪	0.5	4.7	3.7	6.5						14.1	6	
29	雪	1.1	4.5	3.2	6.6						13.9	4	
30	雪	1.6	4.4	3.2	6.6						14.3	4	
31	晴	1.4	4.4	3.6	6.5						14.8	6	
最大	——	10.1	7.9	10.4	6.6	22.4	31.6	72.5	13.7	0.10	14.8	1,406	——
最小	——	-2.3	4.4	1.0	6.4	21.1	26.2	63.5	10.0	0.10	10.8	4	
平均	——	3.7	6.4	4.9	6.5	21.9	28.4	68.3	11.6	0.10	12.1	93	294時間29分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定