

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2023年7月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	曇	24.2	20.7	2.4	6.3						9.3	388	24時間00分
2	曇	27.0	20.4	1.3	6.3						9.8	100	24時間00分
3	晴	27.4	20.4	1.2	6.4						9.5	180	24時間00分
4	晴	26.7	20.7	1.5	6.5						9.6	123	24時間00分
5	曇	24.8	20.6	2.0	6.5	19.9	22.5	52.5	7.0	0.10	9.7	114	24時間00分
6	曇	27.2	21.3	1.4	6.5						10.2	70	24時間00分
7	晴	27.6	21.4	1.4	6.5						10.8	35	24時間00分
8	雨	25.0	21.4	3.0	6.5						10.8	153	20時間46分
9	曇	27.0	21.2	3.8	6.4						10.2	231	24時間00分
10	曇	28.7	21.7	2.2	6.5						10.7	96	24時間00分
11	曇	29.1	22.0	2.1	6.6						10.8	72	24時間00分
12	曇	27.2	22.3	1.6	6.6	22.3	25.2	55.0	7.0	0.10	10.3	46	24時間00分
13	雨	24.4	21.7	20.1	6.4						8.9	1,702	24時間00分
14	曇	26.9	21.2	5.3	6.3						9.3	405	24時間00分
15	晴	30.6	21.7	2.5	6.4						10.1	240	24時間00分
16	晴	31.8	22.5	1.8	6.4						10.5	52	24時間00分
17	晴	30.5	23.4	1.4	6.5						10.7	85	24時間00分
18	晴	30.0	23.6	1.0	6.5						10.7	138	24時間00分
19	曇	27.6	23.4	1.3	6.6						10.7	35	24時間00分
20	晴	26.8	23.3	2.0	6.6						10.5	36	23時間13分
21	晴	27.3	23.9	6.9	6.6						11.1	23	4時間02分
22	晴	29.6	24.2	5.8	6.6						11.4	16	
23	晴	30.9	25.1	3.7	6.5						11.7	11	
24	晴	31.3	25.7	4.6	6.6						11.5	28	1時間34分
25	晴	31.0	25.8	3.7	6.6						11.8	43	1時間34分
26	晴	30.8	26.1	3.7	6.6	26.9	28.5	64.5	7.1	0.10	11.6	8	
27	晴	31.3	26.1	2.8	6.6						11.6	4	
28	晴	31.6	26.5	2.1	6.5						12.0	3	
29	晴	31.9	26.4	1.8	6.5						12.0	2	
30	晴	31.4	26.3	1.7	6.5						11.8	7	
31	晴	31.2	26.6	1.8	6.5						11.9	3	
最大	——	31.9	26.6	20.1	6.6	26.9	28.5	64.5	7.1	0.10	12.0	1,702	——
最小	——	24.2	20.4	1.0	6.3	19.9	22.5	52.5	7.0	0.10	8.9	2	
平均	——	28.7	23.1	3.2	6.5	23.0	25.4	57.3	7.0	0.10	10.7	144	483時間09分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定