

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2023年10月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	雨	21.8	23.1	2.1	6.5						14.7	5	
2	晴	20.0	22.5	2.5	6.5						14.6	5	
3	晴	19.3	21.7	2.2	6.5						15.3	7	
4	曇	21.7	22.1	1.9	6.4	33.2	38.4	83.5	10.3	0.10	15.7	5	
5	雨	18.5	21.8	1.9	6.4						15.2	4	
6	曇	16.9	20.5	2.0	6.5						14.9	3	
7	晴	17.5	20.4	1.7	6.4						15.8	12	
8	曇	16.9	20.1	1.4	6.4						16.1	2	
9	雨	18.1	19.6	4.6	6.5						13.3	33	12時間43分
10	曇	18.5	19.9	4.1	6.6						14.3	18	1時間39分
11	晴	17.3	19.6	3.6	6.6	31.3	34.8	77.0	8.1	0.10	13.9	9	
12	晴	16.3	19.4	2.3	6.5						14.7	3	
13	晴	15.8	19.1	2.7	6.5						15.0	3	
14	晴	17.2	18.9	2.4	6.4						15.4	11	
15	曇	17.2	19.2	1.3	6.4						15.1	6	
16	曇	17.6	18.8	1.4	6.5						14.2	9	
17	曇	17.2	18.8	2.9	6.5						14.2	14	
18	晴	16.4	18.6	3.5	6.5						14.5	3	
19	晴	18.4	18.7	2.9	6.5						14.8	25	
20	曇	17.2	18.7	3.0	6.5						15.2	148	2時間30分
21	曇	13.0	17.4	6.7	6.5						12.3	293	24時間00分
22	曇	13.3	16.8	2.4	6.5						13.0	34	23時間54分
23	曇	15.7	16.8	5.8	6.6						13.1	61	12時間54分
24	晴	16.0	17.1	10.2	6.6						13.6	42	1時間35分
25	晴	15.6	17.1	7.1	6.6	31.8	35.2	78.0	8.1	0.10	14.0	11	
26	晴	15.5	16.8	6.2	6.5						14.1	9	
27	晴	14.8	17.1	4.9	6.5						14.3	66	4時間03分
28	晴	14.2	16.7	5.7	6.5						13.8	50	19時間43分
29	晴	13.8	16.5	5.8	6.6						13.3	29	9時間31分
30	晴	13.8	16.2	6.2	6.6						13.9	32	3時間03分
31	晴	14.6	16.2	5.3	6.6						14.3	25	
最大	——	21.8	23.1	10.2	6.6	33.2	38.4	83.5	10.3	0.10	16.1	293	——
最小	——	13.0	16.2	1.3	6.4	31.3	34.8	77.0	8.1	0.10	12.3	2	
平均	——	16.8	18.9	3.8	6.5	32.1	36.1	79.5	8.8	0.10	14.4	32	115時間35分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定