

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2024年1月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	曇	5.8	9.0	5.2	6.4						9.9	130	24時間00分
2	晴	4.7	8.6	3.6	6.5						10.1	77	24時間00分
3	晴	7.6	8.6	2.2	6.5						10.2	29	24時間00分
4	晴	7.4	9.1	2.6	6.5						9.7	95	24時間00分
5	晴	6.7	8.6	1.9	6.6						9.7	44	24時間00分
6	曇	8.5	9.0	6.9	6.6						9.9	31	13時間39分
7	曇	3.9	8.7	8.2	6.6						10.3	25	6時間01分
8	雪	3.2	7.6	9.9	6.6						11.4	13	
9	晴	4.6	7.7	9.7	6.7						10.6	36	1時間36分
10	曇	3.8	7.6	8.7	6.7						10.4	24	5時間31分
11	曇	3.1	7.6	7.3	6.6	21.6	26.9	72.0	8.6	0.10	10.4	22	4時間19分
12	曇	5.6	7.6	7.5	6.6						10.4	45	4時間27分
13	雨	2.8	7.3	2.0	6.5						10.1	44	24時間00分
14	晴	3.2	7.1	5.9	6.5						10.3	32	6時間46分
15	曇	3.8	7.4	5.3	6.5						11.2	32	11時間50分
16	曇	1.6	6.6	5.5	6.6						10.8	27	13時間53分
17	晴	3.2	6.8	6.9	6.6	20.6	25.0	63.5	9.4	0.10	10.4	22	1時間37分
18	雨	6.7	7.4	5.2	6.6						10.5	313	12時間05分
19	曇	7.2	8.0	2.0	6.5						9.8	46	24時間00分
20	雨	5.3	8.0	2.7	6.5						9.9	34	21時間50分
21	雨	7.8	8.4	5.4	6.5						10.1	52	16時間04分
22	曇	8.0	8.8	3.0	6.5						9.6	58	24時間00分
23	曇	2.9	7.9	2.6	6.5						9.5	65	24時間00分
24	雪	0.2	5.7	2.0	6.6	17.8	22.3	58.5	9.1	0.10	9.6	43	24時間00分
25	雪	0.8	5.9	6.5	6.6						10.1	24	13時間21分
26	雪	1.9	6.1	9.7	6.7						10.5	21	2時間11分
27	雪	2.7	6.6	7.4	6.7						10.3	23	3時間24分
28	曇	3.0	6.7	6.0	6.6						10.7	10	
29	晴	3.2	6.8	6.3	6.7						10.5	15	
30	晴	3.8	6.7	7.4	6.7						10.6	28	3時間57分
31	曇	4.7	6.6	5.4	6.6						10.6	27	7時間27分
最大	——	8.5	9.1	9.9	6.7	21.6	26.9	72.0	9.4	0.10	11.4	313	——
最小	——	0.2	5.7	1.9	6.4	17.8	22.3	58.5	8.6	0.10	9.5	10	
平均	——	4.4	7.6	5.5	6.6	20.0	24.7	64.7	9.0	0.10	10.3	48	389時間58分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定