

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2024年4月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	晴	11.8	11.3	10.8	6.6						10.1	15	
2	晴	13.1	11.0	9.5	6.7						10.0	26	3時間11分
3	雨	12.8	11.3	7.2	6.7	20.8	23.4	53.5	7.7	0.10	10.2	34	2時間00分
4	雨	12.9	11.6	4.6	6.6						9.5	45	21時間24分
5	曇	11.6	11.4	9.3	6.7						9.9	16	0時間14分
6	曇	13.6	11.4	5.7	6.6						10.1	10	
7	晴	16.3	12.3	4.1	6.6						10.6	5	
8	曇	16.5	12.7	5.8	6.6						10.3	10	
9	曇	11.1	12.4	5.6	6.5						9.0	165	19時間05分
10	晴	9.4	11.4	1.3	6.5	18.0	21.8	43.5	7.9	0.10	9.7	61	24時間00分
11	晴	14.4	11.9	7.6	6.6						10.0	25	9時間04分
12	晴	15.4	12.8	8.6	6.6						10.1	10	
13	晴	15.4	13.0	5.7	6.6						10.3	15	
14	晴	17.5	13.6	4.3	6.5						10.6	7	
15	晴	20.1	14.4	6.1	6.6						10.5	9	
16	曇	19.4	14.9	8.0	6.6						10.8	9	
17	晴	18.1	15.6	11.1	6.6	21.5	24.1	63.0	7.7	0.10	10.7	14	
18	曇	15.1	14.7	7.2	6.6						11.1	9	
19	晴	15.3	14.5	6.2	6.6						11.2	6	
20	晴	16.5	14.5	5.0	6.5						11.5	14	
21	曇	17.3	14.9	3.9	6.5						12.0	6	
22	曇	17.3	15.1	5.9	6.5						11.8	15	
23	雨	17.4	15.3	6.3	6.5						12.2	7	
24	曇	17.1	15.3	7.0	6.5						12.5	7	
25	曇	17.1	15.6	8.5	6.5						12.0	12	
26	晴	19.1	16.1	6.1	6.5						12.7	7	
27	曇	20.7	16.7	4.6	6.4						13.2	9	
28	晴	20.0	16.9	3.2	6.4						13.7	5	
29	晴	21.0	17.3	2.7	6.3						14.4	4	
30	雨	18.3	17.4	5.6	6.4						14.3	31	1時間35分
最大	——	21.0	17.4	11.1	6.7	21.5	24.1	63.0	7.9	0.10	14.4	165	——
最小	——	9.4	11.0	1.3	6.3	18.0	21.8	43.5	7.7	0.10	9.0	4	
平均	——	16.1	13.9	6.3	6.5	20.1	23.1	53.3	7.8	0.10	11.2	20	80時間33分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場  
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟  
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定