

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2024年7月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	p H	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	雨	24.0	21.1	6.4	6.4						11.2	352	14時間08分
2	曇	24.4	19.8	1.8	6.4						10.6	175	24時間00分
3	曇	28.5	20.7	1.4	6.4	21.1	23.5	56.0	6.6	0.10	10.6	89	24時間00分
4	雨	27.5	21.7	1.8	6.5						11.1	32	23時間12分
5	晴	30.5	22.4	9.2	6.6						11.1	21	2時間30分
6	曇	27.6	23.0	6.6	6.5						11.4	44	5時間19分
7	晴	30.5	22.8	5.4	6.5						11.5	30	4時間06分
8	曇	29.5	23.6	6.3	6.5						11.7	11	
9	曇	27.3	23.3	5.6	6.5						11.9	28	
10	曇	26.4	22.6	5.0	6.5	25.5	26.1	68.5	7.0	0.10	11.9	7	
11	雨	24.7	22.4	7.3	6.5						10.5	165	17時間34分
12	雨	24.8	21.8	9.4	6.6						11.5	24	1時間32分
13	晴	27.1	21.8	6.6	6.5						11.4	15	
14	雨	25.4	22.0	3.2	6.5						11.7	44	2時間52分
15	曇	26.3	22.0	5.3	6.4						10.6	88	23時間14分
16	晴	27.5	22.0	3.1	6.4						10.7	150	24時間00分
17	曇	27.2	21.9	1.0	6.4	21.9	23.4	52.5	6.7	0.10	10.7	47	24時間00分
18	晴	30.8	22.2	0.8	6.4						10.4	41	24時間00分
19	曇	30.8	23.3	7.9	6.5						10.8	21	2時間09分
20	晴	30.1	23.5	5.0	6.5						11.0	10	
21	晴	31.0	23.8	3.1	6.5						11.3	6	
22	曇	30.2	24.6	5.5	6.5						11.2	16	
23	晴	31.1	25.0	4.1	6.5						11.9	13	
24	曇	28.6	25.1	4.6	6.5						12.2	60	7時間34分
25	曇	30.4	24.9	4.8	6.5						12.3	9	0時間07分
26	晴	32.5	25.6	3.4	6.5						12.5	4	
27	晴	31.9	26.1	1.9	6.4						13.3	10	
28	曇	30.8	26.3	1.4	6.3						13.9	1	
29	曇	29.3	26.1	1.5	6.3						14.3	1	
30	曇	28.2	25.7	3.0	6.4						14.1	18	
31	曇	29.4	25.2	3.9	6.4						13.0	6	
最大	——	32.5	26.3	9.4	6.6	25.5	26.1	68.5	7.0	0.10	14.3	352	——
最小	——	24.0	19.8	0.8	6.3	21.1	23.4	52.5	6.6	0.10	10.4	1	
平均	——	28.5	23.3	4.4	6.5	22.8	24.3	59.0	6.8	0.10	11.7	50	224時間17分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
 水温、濁度、p H（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定