

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2024年8月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	晴	29.3	25.8	3.3	6.3						13.9	4	
2	晴	30.6	26.2	2.6	6.4						27.9	3	
3	晴	31.6	26.8	2.6	6.4						14.4	3	
4	晴	31.2	27.0	1.7	6.3						14.0	10	
5	曇	30.6	26.8	4.7	6.3						13.5	213	11時間40分
6	曇	29.8	26.7	7.6	6.5						13.1	28	5時間52分
7	曇	29.0	26.5	5.4	6.4	28.4	30.6	73.5	8.0	0.10	13.5	12	
8	晴	29.1	26.2	4.4	6.4						13.7	6	
9	晴	29.2	26.5	3.9	6.4						14.1	5	
10	晴	28.3	26.4	2.7	6.4						14.2	10	
11	晴	28.5	26.1	2.2	6.4						14.3	4	
12	曇	28.0	25.6	2.2	6.4						14.2	3	
13	晴	29.8	25.7	2.4	6.4						13.9	4	
14	晴	29.4	26.1	2.1	6.3	29.5	32.5	62.5	8.3	0.10	13.7	3	
15	晴	29.9	26.4	2.1	6.3						13.7	3	
16	曇	28.0	26.3	1.9	6.4						13.8	2	
17	曇	28.3	25.5	2.3	6.4						13.3	3	
18	曇	29.1	25.6	2.4	6.4						13.0	3	
19	晴	30.1	26.0	4.6	6.5						13.4	117	3時間59分
20	曇	29.7	26.1	3.7	6.5						13.4	5	
21	晴	29.9	26.5	3.4	6.4	29.5	34.4	74.0	8.7	0.10	14.1	4	
22	晴	32.2	27.2	3.7	6.3						16.5	9	
23	晴	33.1	27.8	2.4	6.3						18.8	2	
24	晴	32.1	27.9	1.5	6.3						21.4	7	
25	曇	29.0	27.6	1.3	6.3						14.8	13	
26	晴	30.4	26.7	6.3	6.4						13.3	14	
27	曇	30.8	27.3	3.7	6.4						14.0	8	
28	晴	29.3	27.5	3.0	6.3						14.5	3	
29	雨	25.9	26.6	3.4	6.4						14.5	8	
30	曇	29.6	25.9	5.1	6.5						13.6	9	
31	雨	26.0	25.9	6.4	6.4						13.8	124	7時間45分
最大	——	33.1	27.9	7.6	6.5	29.5	34.4	74.0	8.7	0.10	27.9	213	——
最小	——	25.9	25.5	1.3	6.3	28.4	30.6	62.5	8.0	0.10	13.0	2	
平均	——	29.6	26.5	3.4	6.4	29.1	32.5	70.0	8.3	0.10	14.8	21	29時間16分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定