

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2024年12月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	雨	9.1	11.4	2.4	6.6						10.3	173	24時間00分
2	晴	10.0	11.6	1.8	6.7						10.5	36	21時間52分
3	晴	11.1	11.5	8.3	6.8						10.7	23	2時間08分
4	曇	10.0	11.9	6.0	6.8	22.8	26.3	69.0	7.0	0.10	11.0	12	
5	曇	8.2	11.3	4.4	6.8						11.0	8	
6	曇	7.4	10.7	4.3	6.8						11.2	61	7時間20分
7	雨	5.8	10.3	2.6	6.7						10.2	55	24時間00分
8	雨	5.1	10.0	2.3	6.6						10.4	56	24時間00分
9	曇	4.9	9.8	1.9	6.7						10.1	77	24時間00分
10	曇	5.5	9.6	4.6	6.8						10.2	28	15時間51分
11	曇	6.4	9.7	7.0	6.8	20.1	24.3	67.5	7.4	0.10	10.3	41	8時間42分
12	晴	4.4	9.3	3.3	6.7						9.8	37	19時間06分
13	雨	5.9	9.0	7.4	6.8						10.1	13	0時間14分
14	雪	4.1	9.1	7.0	6.8						9.8	31	6時間26分
15	雨	3.5	8.5	5.5	6.7						10.5	15	
16	雨	4.7	8.3	3.6	6.6						9.8	48	18時間22分
17	雨	5.0	8.6	1.3	6.6						9.6	33	24時間00分
18	雪	3.5	8.3	1.0	6.6	15.3	20.6	50.0	8.4	0.10	9.6	29	24時間00分
19	雨	3.4	8.1	6.5	6.7						9.8	23	10時間33分
20	晴	3.8	8.0	7.2	6.8						10.0	12	0時間07分
21	曇	5.9	8.0	3.9	6.8						10.3	6	
22	雨	3.3	8.0	9.4	6.7						9.9	14	
23	晴	2.0	7.4	8.1	6.8						10.0	13	
24	雪	3.4	7.1	9.1	6.8						10.2	14	
25	晴	4.3	7.5	5.9	6.8						10.0	12	
26	雨	7.1	7.8	6.1	6.8						10.2	11	
27	雨	4.4	7.6	8.8	6.8						10.0	15	
28	雪	2.1	6.7	11.4	6.7						10.0	15	
29	雪	2.7	6.5	5.9	6.7						10.3	9	
30	曇	4.0	7.0	3.6	6.7						10.4	4	
31	雨	6.0	7.3	2.7	6.7						10.4	3	
最大	——	11.1	11.9	11.4	6.8	22.8	26.3	69.0	8.4	0.10	11.2	173	——
最小	——	2.0	6.5	1.0	6.6	15.3	20.6	50.0	7.0	0.10	9.6	3	
平均	——	5.4	8.9	5.3	6.7	19.4	23.7	62.2	7.6	0.10	10.2	30	254時間41分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定