

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2025年3月分

日	天候	気温 [℃]	水温 [℃]	日平均濁度 [mg/L]	p H	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	晴	7.0	5.7	4.1	6.7						12.0	8	
2	雨	6.7	6.1	6.4	6.6						11.8	12	
3	雨	4.4	6.0	4.6	6.5						11.4	66	18時間34分
4	曇	3.3	5.9	2.5	6.6						10.9	38	21時間18分
5	雨	6.0	6.1	6.7	6.7	17.2	24.0	63.0	11.5	0.10	10.8	28	10時間39分
6	雨	5.5	6.5	1.4	6.7						10.4	26	24時間00分
7	雪	2.1	6.2	7.1	6.7						10.7	25	6時間46分
8	晴	2.4	6.1	7.2	6.7						10.6	21	3時間17分
9	晴	4.0	6.6	5.2	6.7						10.9	9	
10	晴	5.0	6.8	4.7	6.7						10.8	8	
11	雨	8.0	7.1	6.5	6.7						10.7	27	1時間35分
12	晴	9.7	7.5	7.4	6.7	17.7	22.6	65.5	9.7	0.10	10.3	38	1時間21分
13	晴	10.1	8.0	2.6	6.6						9.8	46	24時間00分
14	晴	7.5	8.1	2.3	6.7						9.7	33	22時間17分
15	曇	4.9	7.5	6.0	6.8						9.8	28	9時間02分
16	雨	5.7	7.4	8.4	6.7						10.2	27	0時間29分
17	雪	3.9	7.1	4.4	6.6						9.7	79	22時間00分
18	晴	5.0	7.4	1.6	6.7						9.7	53	24時間00分
19	雪	2.5	6.7	7.5	6.7	15.4	21.4	60.5	9.9	0.10	9.8	27	10時間04分
20	晴	3.8	6.8	8.2	6.7						10.1	12	
21	晴	8.2	7.3	5.9	6.7						10.1	12	
22	晴	11.6	8.1	6.2	6.7						9.9	12	
23	晴	11.3	8.5	7.2	6.6						9.8	10	
24	曇	11.7	8.8	8.5	6.6						9.3	36	15時間32分
25	晴	15.8	9.1	4.4	6.6						9.1	56	24時間00分
26	晴	14.9	9.7	2.4	6.7						8.9	76	24時間00分
27	晴	17.5	10.0	2.4	6.7						8.8	166	24時間00分
28	曇	11.5	10.3	8.0	6.6						8.6	375	24時間00分
29	晴	8.0	9.7	8.4	6.5						8.6	261	24時間00分
30	雨	5.1	9.2	3.4	6.6						8.8	135	24時間00分
31	晴	5.8	9.0	1.8	6.6						8.9	101	24時間00分
最大	——	17.5	10.3	8.5	6.8	17.7	24.0	65.5	11.5	0.10	12.0	375	——
最小	——	2.1	5.7	1.4	6.5	15.4	21.4	60.5	9.7	0.10	8.6	8	
平均	——	7.4	7.6	5.3	6.7	16.8	22.7	63.0	10.4	0.10	10.0	60	382時間54分

標準値 20以下 6.5～8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
水温、濁度、p H（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定