県営第一工業用水道　水質試験結果表

２０２６年１０月分

日	天候	気温［℃］	水温［℃］	日平均濁度［mg/L］	ｐＨ	酸消費量［mg/L］	全硬度［mg/L］	全蒸発残留物［mg/L］	塩化物イオン［mg/L］	鉄［mg/L］	電気伝導率［mS/m］	原水最高濁度［mg/L］	ろ過装置運転時間
1	晴	21.5	21.1	5.7	6.6						14.4	5	
2	晴	20.5	21.2	4.9	6.6						14.8	3	
3	晴	18.4	20.4	3.0	6.6						14.9	9	
4	曇	18.4	20.0	2.0	6.6						14.9	1	
5	曇	19.6	19.7	3.4	6.6						14.8	3	
6	曇	20.3	20.2	3.8	6.6						15.1	10	
7	晴	18.3	19.8	3.0	6.5	32.0	31.7	71.5	8.6	0.10	15.1	3	
8	晴	17.1	19.2	3.0	6.5						15.3	2	
9	晴	19.4	19.4	2.7	6.5						15.5	1	
10	晴	20.6	19.7	1.8	6.5						15.5	4	
11	晴	20.8	20.1	1.3	6.5						15.5	1	
12	晴	20.2	20.3	2.1	6.6						15.4	1	
13	晴	22.3	20.4	3.0	6.5						15.7	11	
14	雨	19.6	20.4	6.1	6.4	30.9	31.8	76.0	9.0	0.10	14.3	139	12時間23分
15	晴	17.1	19.3	6.9	6.6						14.8	10	0時間27分
16	晴	17.5	18.9	3.2	6.6						15.0	2	
17	晴	17.8	18.9	2.0	6.6						15.1	6	
18	晴	19.5	18.7	1.5	6.6						15.2	1	
19	曇	22.3	19.3	3.4	6.6						15.2	10	
20	雨	21.4	19.7	3.3	6.6						15.1	7	
21	曇	23.7	20.4	3.5	6.5	31.7	34.1	77.5	9.2	0.10	15.4	151	1時間35分
22	晴	17.4	20.0	5.1	6.6						14.6	5	
23	晴	16.5	18.7	3.6	6.6						15.2	4	
24	雨	19.1	18.9	5.0	6.6						14.9	1,351	2時間46分
25	曇	20.1	19.2	3.8	6.6						14.7	4	
26	雨	19.0	19.2	3.8	6.6						14.6	3	
27	曇	18.7	19.1	4.5	6.6						14.9	3	
28	曇	13.5	18.0	3.6	6.7						15.1	2	
29	晴	13.3	16.3	1.8	6.7						15.2	15	
30	雨	16.1	16.4	0.9	6.6						15.2	7	
31	曇	16.3	16.8	0.9	6.6						14.8	77	4時間33分
最大	―――	23.7	21.2	6.9	6.7	32.0	34.1	77.5	9.2	0.10	15.7	1,351	―――
最小	―――	13.3	16.3	0.9	6.4	30.9	31.7	71.5	8.6	0.10	14.3	1	
平均	―――	18.9	19.3	3.3	6.6	31.5	32.5	75.0	8.9	0.10	15.0	60	21時間44分
標準値				20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	参考値		

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
水温、濁度、ｐＨ（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定