

## その他の項目についての検査結果

### (1) クリプトスポリジウム・ジアルジアおよびクリプトスポリジウム等指標菌検査結果

検体名		検査項目		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月10日
原水	他-7	クリプトスポリジウム	個/10l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	他-8	ジアルジア	個/10l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	他-9	大腸菌(定量)	MPN/100ml	49	170	46	920	49	79	1600	240
	他-10	嫌気性芽胞菌	集落数/100ml	0	13	13	13	7	0	3	3
浄水	他-7	クリプトスポリジウム	個/20l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	他-8	ジアルジア	個/20l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
検体名		検査項目		12月2日	1月6日	2月3日	3月3日		最大	最低	平均
原水	他-7	クリプトスポリジウム	個/10l	不検出	不検出	不検出	不検出		0	0	0
	他-8	ジアルジア	個/10l	不検出	不検出	不検出	不検出		0	0	0
	他-9	大腸菌(定量)	MPN/100ml	240	540	140	17		1600	17	341
	他-10	嫌気性芽胞菌	集落数/100ml	17	13	3	0		17	0	7
浄水	他-7	クリプトスポリジウム	個/20l	不検出	不検出	不検出	不検出		0	0	0
	他-8	ジアルジア	個/20l	不検出	不検出	不検出	不検出		0	0	0

### (2) 銀、バリウム、ビスマス、モリブデン検査結果

検体名		検査項目	目標値	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月10日
原水	他-11	銀	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	他-12	バリウム	0.7mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	他-13	ビスマス	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	他-14	モリブデン	0.07mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
検体名		検査項目	目標値	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日		最大	最低	平均
原水	他-11	銀	-	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.00
	他-12	バリウム	0.7mg/l	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.00
	他-13	ビスマス	-	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.00
	他-14	モリブデン	0.07mg/l	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.000

### (3) ダイオキシン類検査結果

採水年月日		11月6日		暫定目標値
検査項目		原水	浄水	
他-15	ダイオキシン類	0.023	0.0015	1pg-TEQ/l

※毒性当量(TEQ)は、各異性体の実測濃度が定量下限値未満のものは0(ゼロ)として算出した。

注：(他-1)～(他-6)の項目については、維持管理上必要とされる項目のため、  
毎日検査および週検査にて、検査実施