日野川地区水道用水供給事業　　月検査結果表（令和8年8月分）

	No.	採水および検査月日（曜日）		8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	区分
		採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場	
		採水時間		9:00	9:00	11:40	10:45	10:10	
		天　候		晴	晴	晴	晴	晴	
		気　温　℃		29.7	29.7	36.7	33.7	31.9	
		水　温　℃		20.1	21.6	24.5	21.9	25.0	
水質基準項目	1	一般細菌	100集落数以下/mL	1,390	0	0	0	0	直営
	2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	直営
	3	カドミウムおよびその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	直営
	4	水銀およびその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	5	セレンおよびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	6	鉛およびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	7	ヒ素およびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	直営
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	直営
	10	シアン化物イオンおよび塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	11	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	直営
	12	フッ素およびその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	直営
	13	ホウ素およびその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）およびペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	22	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	0.10	0.11	0.10	0.10	直営
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	委託
	24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	<0.006	0.007	<0.006	0.006	委託
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	<0.003	0.003	<0.003	0.003	委託
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	委託
	27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.01	0.01	0.01	0.01	委託
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	<0.003	0.003	<0.003	0.003	委託
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.003	0.004	0.003	0.004	委託
	31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	委託
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	33	亜鉛およびその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	34	アルミニウムおよびその化合物	0.2 mg/L以下	0.12	0.02	0.02	0.02	0.02	直営
	35	鉄およびその化合物	0.3 mg/L以下	0.18	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	直営
	36	銅およびその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	37	ナトリウムおよびその化合物	200 mg/L以下	5.4	7.8	7.8	7.7	7.7	直営
	38	マンガンおよびその化合物	0.05 mg/L以下	0.031	<0.001	<0.001	0.001	0.002	直営
	39	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	8.0	8.1	8.0	8.0	直営
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	28	28	28	28	28	直営
	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	62	61	63	61	62	直営
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	委託
	44	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	委託
	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/L以下	0.8	0.3	0.4	0.3	0.3	直営
	48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.43	7.15	7.26	7.19	7.18	直営
	49	味	異常でないこと	－	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	直営
	50	臭気	異常でないこと	弱生ぐさ臭	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	直営
	51	色度(比色法)	5度以下	2.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	直営
		色度(透過光測定法)		1.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	直営
	52	濁度(比濁法)	2度以下	4.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	直営
		濁度(積分球式光法)		5.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営

日野川地区水道用水供給事業　　月検査結果表（令和8年8月分）

	No.	採水および検査月日（曜日）		8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	区分
		採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場	
		採水時間		9:00	9:00	11:40	10:45	10:10	
		天　候		晴	晴	晴	晴	晴	
		気　温　℃		29.7	29.7	36.7	33.7	31.9	
		水　温　℃		20.1	21.6	24.5	21.9	25.0	
水質管理目標設定項目	1	アンチモンおよびその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	直営
	2	ウランおよびその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	直営
	3	ニッケルおよびその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	直営
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	8	トルエン	0.4 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	直営
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	委託
	14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	委託
	16	残留塩素	1 mg/L以下	－	0.40	0.34	0.37	0.34	直営
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	28	28	28	28	28	直営
	18	マンガンおよびその化合物	0.01 mg/L以下	0.031	<0.001	<0.001	0.001	0.002	直営
	19	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.7	4.5	4.0	4.4	3.9	直営
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	3.7	0.4	0.4	0.4	0.4	直営
	23	臭気強度(TON)	3以下	5	1	1	1	1	直営
	24	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	62	61	63	61	62	直営
	25	濁度	1度以下	5.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	26	pH値	7.5程度	7.43	7.15	7.26	7.19	7.18	直営
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.7	-2.0	-1.9	-2.0	-1.9	直営
	28	従属栄養細菌	2,000集落数以下/mL(暫定)	6,600	0	0	0	0	直営
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	30	アルミニウムおよびその化合物	0.1 mg/L以下	0.12	0.02	0.02	0.02	0.02	直営
農薬類	－	アセフェート	0.006 mg/L以下	<0.0008	<0.0008	－	－	－	委託
	－	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	エトフェンプロックス	0.08 mg/L以下	<0.0008	<0.0008	－	－	－	委託
	－	グリホサート	2 mg/L以下	<0.02	<0.02	－	－	－	委託
	－	グルホシネート	0.02 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	－	－	－	委託
	－	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	ジクロベニル	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L以下	<0.002	<0.002	－	－	－	委託
	－	シハロホップブチル	0.006 mg/L以下	<0.00006	<0.00006	－	－	－	委託
	－	ジメタメトリン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	ダイムロン	0.8 mg/L以下	<0.008	<0.008	－	－	－	委託
	－	チオファネートメチル	0.3 mg/L以下	<0.003	<0.003	－	－	－	委託
	－	テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	トリシクラゾール	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	－	－	－	委託
	－	トリフルラリン	0.06 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	ピラクロニル	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	ピリブチカルブ	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	フェニトロチオン(MEP)	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	フェントラザミド	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	フサライド	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	－	－	－	委託
	－	ブタクロール	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	フルアジナム	0.03 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	－	－	－	委託
	－	プレチラクロール	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	プロピコナゾール	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	プロベナゾール	0.03 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	－	－	－	委託
	－	ブロモブチド	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	ペンディメタリン	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	－	委託
	－	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L以下	<0.007	<0.007	－	－	－	委託

日野川地区水道用水供給事業　　月検査結果表（令和8年8月分）

	No.	採水および検査月日（曜日）		8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	8月4日（火）	区分
		採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場	
		採水時間		9:00	9:00	11:40	10:45	10:10	
		天　候		晴	晴	晴	晴	晴	
		気　温　℃		29.7	29.7	36.7	33.7	31.9	
		水　温　℃		20.1	21.6	24.5	21.9	25.0	
その他の項目	2	アンモニア態窒素	ー(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	直営
	3	紫外線吸光度(E260)	ー(ABS)	0.022	0.005	0.002	0.002	0.001	直営
	4	紫外線吸光度(E220)	ー(ABS)	0.126	0.099	0.088	0.095	0.091	直営
	5	アルカリ度	ー(mg/L)	26.6	22.9	22.9	22.7	22.8	直営
	6	電気伝導率	ー(mS/m)	8.55	10.05	10.14	10.17	10.13	直営
	7	全窒素	ー(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	直営
	8	クリプトスポリジウム	ー(個/10 L)	0	ー	ー	ー	ー	委託
	9	ジアルジア	ー(個/10 L)	0	ー	ー	ー	ー	委託
	10	大腸菌(定量)	ー(MPN/100 mL)	33	ー	ー	ー	ー	直営
	11	嫌気性芽胞菌	ー(CFU/20 mL)	0	ー	ー	ー	ー	委託
	12	銀	ー(mg/L)	ー	ー	ー	ー	ー	直営
	13	バリウム	0.7 mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	直営
	14	ビスマス	ー(mg/L)	ー	ー	ー	ー	ー	直営
	15	モリブデン	0.07 mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	直営
	16	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L(暫定)	ー	ー	ー	ー	ー	委託
原水実態調査要検討項目		スチレン	目標値 0.02 mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	委託
		キシレン	目標値 0.4 mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	委託
基準等の適否※				ー※※	適	適	適	適	ー
採水者				福井県産業労働部　日野川地区水道管理事務所　所員　および　メタウォーターサービス株式会社　水質検査技術員					
検査期間				令和8年8月4日　～　令和8年8月18日					
検査者				直営検査：福井県産業労働部　日野川地区水道管理事務所　所員　　委託検査：環水工房有限会社　職員					
検査責任者				直営検査：福井県産業労働部　日野川地区水道管理事務所　松井 亮　　委託検査：環水工房有限会社　坂井 正明					

備考1：項目の右欄は、水質基準値等を示す。

備考2：
・「ー」は、検査対象外であることを示す。
※　水質管理目標を満たしていないことを確認した腐食性（ランゲリア指数）項目は、水道施設の維持に関する項目であり、飲用に問題はない。
※※　原水に基準値等は適用されない。