

福井県公共工事入札監視委員会の開催概要について

このことについて、平成 24 年度福井県公共工事入札監視委員会（第 3 回）を開催しましたので、その概要をお知らせします。

記

1 日 時 平成 24 年 11 月 14 日（水） 13:30 ～ 15:30

2 場 所 県庁 3 階 第 3 委員会室

3 出席委員 荒井委員、金崎委員、川上委員、清水委員、藤井委員（五十音順）

4 議事次第

(1) 開会

(2) 議題

- ・入札および契約に係る制度の運用について
- ・抽出事案審議
- ・談合その他の不正行為に関する事項について

(3) その他

(4) 閉会

5 会議概要

(1) 入札および契約に係る制度の運用について（平成 24 年 7 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日）

- ・契約件数、落札率の状況について説明
- ・指名停止の運用状況について説明
- ・総合評価落札方式の実施状況について説明
- ・低入札価格調査の状況について説明

Q 指名停止運用状況の No. 2 の事例について、公文書偽造は労働安全衛生法違反などと比較すると罪が重いものであるが、指名停止期間は同じ 1 か月でよいのか。

A 過去の同様の事例に基づいて、1 か月としている。

(2) 抽出事案審議（事前に荒井委員が抽出）

ア 福井県立病院こころの医療センター病棟改修（その 2）電気工事

Q 最低制限価格および評価点は公表されるのか。

A 落札決定後に結果を福井県ホームページにて公表しているため、誰でも確認することができる。

イ （県単）ダム統合管理工事

Q 入札参加資格要件の施工実績にあるクロージャー接続とはどのような方法なのか。

A 光ケーブルをクロージャーボックス機器にて繋いでいく方法で、光の伝送ロスが少ない接続方法である。

Q 工事費内訳書の中で、現場作業費はどこに入っているのか。

A 現場作業費は直接工事費に入っている。

ウ (起債) 港湾機能施設整備工事その1

Q 制御盤の耐用年数はどれくらいの期間か。

A 制御盤は15年から20年は使用できるとされている。

Q 総合評価の評価項目である工事成績について、今回の制御盤更新のような工事は発注案件数が少ないと思われるが、このような場合に工事成績として認める範囲が、県発注工事と管轄する地方整備局発注工事のみでは狭いように感じる。工事発注が少ないケースで、全国の業者が入札参加してくるような発注案件における工事成績の評価範囲について、検討してはどうか。

A 検討する。

エ 平成24年度基幹水利施設ストックマネジメント事業 朝日地区第1号工事
特になし。

オ 臨海下水道事業計装機器更新工事

Q 入札参加資格は事前に確認するのか。

A 事後審査型案件であるため、入札参加資格要件については、事後に審査を行う。

(3) 談合その他の不正行為に関する事項について
期間中に談合情報が3件あり、談合の事実があったとは認められなかったと報告。

(4) その他
特になし。