

完了検査申請書 第四面(木造建築物の場合)記載例

(第四面)

工事監理の状況

	確認を行った 部位・材料の 種類等	照合内容	照合を行った 設計図書	設計図書の 内容につい て設計者に 確認した事 項	照合方法	照合結果 (不適の場合 には建築主 に対して行 った報告の 内容)
敷地の形状、 高さ、衛生及び 安全	敷地	・高さ、形状、寸法 ・道路との接続の状況	配置図	無し	・土工事の工程終了後に現場で照合	適
	擁壁	・設置の状況	配置図 敷地断面図	無し	・土工事の工程終了後に現場で照合	適
主要構造部及び主要構造部 以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む。)の種類、品質、形状及び寸法	支持地盤	・支持層の種別、位置、地耐力	仕様表 構造詳細図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	木材	・材料、種類、規格、仕上、品質、形状、寸法	仕様表		・納品書による書類検査	適
	コンクリート	・材料、種類、規格、品質 ・形状、寸法、仕上	仕様表	無し	・納品書による書類検査 ・工程終了時に現場で照合	適
	鉄筋	・材料、種類、規格、仕上、品質、形状、寸法	仕様表 基礎詳細図	無し	・鋼材検査証明書による書類審査、受入時の検査 ・工程終了時に現場で照合	適
	屋根材	・材料、品質、寸法、形状 ・不燃材料	仕様表 部分詳細図	無し	・納品書と設計図書を照合	適
	外壁材	・材料、寸法、形状 ・不燃材料	立面図 部分詳細図	無し	・納品書による書類検査	適
	接合金物	・形状、寸法、品質	柱頭・柱脚金物算定図	無し	・納品書による書類検査	適
	アンカーボルト	・材料、寸法、品質	仕様表	無し	・納品書による書類検査	適
主要構造部及び主要構造部 以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等	柱とはりとの接合部分	・接合状況	仕様表 部分詳細図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	筋かい端部の接合部分	・接合状況	仕様表 部分詳細図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	柱と土台の接合部分	・接合状況	仕様表 部分詳細図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	土台と基礎との接合部分	・接合状況	仕様表 部分詳細図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	基礎鉄筋の接合部分	・接手の状況 ・重ね長さ	仕様表 基礎詳細図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	屋根材	・接合状況	仕様表 部分詳細図	無し	・自主検査記録等を設計図書と照合	適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ	基礎	・位置、形状、寸法 ・配筋本数、配置 ・配筋のかぶり厚さ	配置図 仕様表 基礎詳細図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	土台	・位置、形状、寸法	仕様表	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	柱	・位置、形状、寸法 ・通し柱の状況	壁柱図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	はり	・位置、形状、寸法 ・欠込みの有無	仕様表	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	筋かい	・位置、形状、寸法 ・欠込み、補強の状況	仕様表 壁柱図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	壁、耐力壁、準耐力壁等	・位置、形状、寸法	仕様表 壁柱図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	床	・位置、形状、寸法 ・火打材の配置	仕様表	無し	・工程終了時に現場で確認	適
	屋根	・位置、形状、寸法	立面図 断面図	無し	・工程完了時に現場で確認	適
	建築物全体	・平面形状、断面形状 ・建築物の高さ	各階平面図 立面図 断面図	無し	・工程終了時に現場で確認	適

構造耐力上主要部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況	地面から1m以内の部分の土台、柱、筋かい、壁	・防腐、防蟻措置の状況	仕様表 立面図	無し	・工程完了時に現場で確認	適
	外壁の下地	・防水措置の状況	立面図 部分詳細図	無し	・工程終了時に現場で確認	適
特定天井に用いる材料の種類並びに当該天井の構造及び施工状況						
居室の内装の仕上に用いる建築材料の種類及び当該建築材料を用いる部分の面積	内装仕上材	・仕上材の種類 ・仕上材の状況	仕様表	無し	・工事完了時に現場で確認	適
	内部建具	・仕上材の状況	仕様表	無し	・工事完了時に現場で確認	適
	各種設備機器の面材	・仕上材の状況	仕様表	無し	・工事完了時に現場で確認	適
天井、壁の室内に面する部分に係る仕上の材料の種類及び厚さ	台所の天井、壁	・仕上材の種類 ・仕上材の状況	仕様表 平面図	無し	・工程完了時に現場で確認	適
開口部に設ける建具の種類及び大きさ	外部開口部	・寸法、形状	各階平面図 採光確認表	無し	・工程完了時に現場で確認	適
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む。)	配管、配線	・種類、形状、寸法	仕様表 各階平面図 設備図	無し	・受入時の製品の確認、取付時に現場で確認	適
	給水設備	・種類、形状、寸法	仕様表 各階平面図 設備図	無し	・受入時の製品の確認、取付時に現場で確認	適
	換気設備(24時間換気等)	・種類、形状、寸法	仕様表 各階平面図 設備図	無し	・受入時の製品の確認、取付時に現場で確認	適
	排水設備	・種類、形状、寸法 ・設置状況	仕様表 各階平面図 設備図	無し	・受入時の製品の確認、取付時に現場で確認	適
	浄化槽	・種類、形状、寸法 ・型式番号(第 号) ・設置状況	仕様表 各階平面図 設備図	無し	・受入時の製品の確認、取付時に現場で確認	適
	電気設備	・形状、寸法、規格 ・機器の性能 ・設置、施工後検査	仕様表 各階平面図 設備図	無し	・受入時の製品の確認、取付時に現場で確認	適
	ガス設備	・形状、寸法、規格 ・機器の性能 ・設置、施工後検査	仕様表 各階平面図 設備図	無し	・受入時の製品の確認、取付時に現場で確認	適
備 考	・計画変更確認 令和 年 月 日 第 号、主な変更内容:耐力壁位置の変更 ・住宅用火災警報器の設置					