

## 水質試験結果表(取水分)

2013年3月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μ S/cm]
日付	曜日											
1	金	12.0	7.5	3.7	7.2	27.0	32.4	84.4	16.1	0.29	0.01	119.6
2	土	6.5	6.8	18.6	7.3	18.9	24.5	89.6	13.0	0.78	0.08	90.2
3	日	5.5	6.0	8.8	7.4	18.8	27.3	76.0	13.2	0.49	0.05	92.3
4	月	6.0	6.2	4.0	7.3	21.3	29.3	72.0	15.5	0.29	0.02	102.0
5	火	7.7	7.0	4.6	7.1	26.4	31.2	85.6	14.7	0.29	0.01	110.9
6	水	8.1	7.2	5.3	7.1	26.2	31.4	88.0	17.4	0.33	0.01	119.2
7	木	10.0	7.3	3.7	7.2	27.9	33.4	83.6	16.2	0.27	0.01	118.7
8	金	17.4	8.6	3.8	7.1	27.9	33.2	88.8	14.5	0.26	0.01	114.7
9	土	15.2	9.0	3.4	7.4	23.5	28.5	80.8	13.7	0.25	0.03	103.1
10	日	10.0	9.7	4.2	7.4	22.8	28.1	68.4	13.8	0.28	0.02	93.5
11	月	7.9	7.4	8.7	7.3	19.0	26.5	72.4	12.9	0.41	0.05	88.6
12	火	9.3	7.2	4.9	7.2	21.9	29.7	65.6	13.2	0.28	0.02	93.2
13	水	17.2	8.3	3.8	7.1	24.4	30.6	79.2	14.4	0.32	0.02	102.6
14	木	4.0	8.6	26.0	7.0	18.8	26.3	86.8	11.7	1.00	0.05	87.0
15	金	6.2	6.9	9.4	7.1	20.9	26.6	76.0	12.6	0.44	0.01	90.3
16	土	11.1	8.1	3.5	7.2	25.9	33.4	62.8	16.5	0.27	0.03	98.4
17	日	9.5	8.0	3.3	7.3	25.3	28.5	72.4	14.8	0.26	0.02	100.8
18	月	19.6	9.4	5.2	7.2	25.4	29.9	69.2	14.3	0.35	0.03	95.4
19	火	14.5	9.8	18.2	7.1	20.1	25.7	71.2	10.4	0.67	0.02	81.0
20	水	12.8	9.8	7.7	7.3	21.6	25.9	66.8	11.3	0.42	0.04	80.0
21	木	10.4	9.0	6.5	7.3	23.4	26.5	66.4	11.5	0.38	0.03	90.4
22	金	9.4	8.2	6.1	7.3	22.5	27.5	75.6	12.3	0.38	0.03	93.7
23	土	11.2	9.1	3.7	7.3	25.2	28.1	66.8	11.3	0.24	0.02	95.7
24	日	9.6	9.3	3.0	7.3	28.5	30.6	68.4	13.5	0.23	0.02	93.7
25	月	11.4	9.6	3.6	7.3	28.1	30.6	80.0	13.3	0.26	0.03	100.9
26	火	11.7	8.9	3.5	7.2	24.7	28.7	64.8	12.3	0.25	0.02	92.9
27	水	11.2	8.5	3.6	7.3	25.1	30.4	71.2	12.0	0.24	0.02	98.1
28	木	15.3	8.8	3.3	7.2	28.8	30.8	70.4	13.4	0.27	0.01	112.0
29	金	11.8	9.4	4.6	7.1	24.9	29.1	64.4	11.2	0.22	0.01	92.9
30	土	9.8	9.3	2.8	7.4	24.1	27.7	63.6	9.9	0.20	0.03	83.7
31	日	10.9	10.0	3.0	7.4	24.6	27.1	76.0	10.7	0.22	0.02	89.4
最大値		19.6	10.0	26.0	7.4	28.8	33.4	89.6	17.4	1.00	0.08	119.6
最小値		4.0	6.0	2.8	7.0	18.8	24.5	62.8	9.9	0.20	0.01	80.0
平均値		10.7	8.4	6.3	7.2	24.0	29.0	74.4	13.3	0.35	0.03	97.6

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による

福井臨海工業用水道管理事務所

## 水質試験結果表(送水分)

2013年3月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μ S/cm]
日付	曜日			20以下	5.8~8.6	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	0.2以下	
1	金	12.0	8.0	1.6	7.1	25.1	35.0	81.6	19.2	0.12	ND	125.1
2	土	6.5	7.2	3.0	7.2	17.9	26.7	72.0	15.5	0.15	0.01	105.4
3	日	5.5	6.2	2.6	7.0	14.9	26.3	68.0	16.3	0.15	0.01	95.3
4	月	6.0	6.2	1.2	7.2	19.6	27.9	67.2	16.7	0.07	ND	103.0
5	火	7.7	7.0	1.2	7.1	25.2	29.5	90.8	17.1	0.07	ND	110.3
6	水	8.1	7.4	1.3	7.1	23.4	31.6	85.6	18.4	0.09	ND	121.4
7	木	10.0	7.7	1.1	7.1	27.5	32.6	82.4	17.6	0.05	ND	119.9
8	金	17.4	8.8	1.3	7.1	26.7	33.6	86.8	17.3	0.06	ND	117.9
9	土	15.2	9.2	1.3	7.2	24.2	29.3	67.2	16.4	0.07	0.01	107.5
10	日	10.0	9.9	0.8	7.2	23.0	28.1	62.0	15.3	0.04	0.01	101.0
11	月	7.9	8.1	1.1	7.1	19.9	26.7	57.6	14.6	0.04	0.01	94.7
12	火	9.3	7.4	1.3	7.1	19.7	30.8	68.4	15.3	0.05	ND	94.0
13	水	17.2	8.4	1.1	7.1	23.3	30.4	78.4	14.5	0.07	ND	103.1
14	木	4.0	9.2	2.2	6.8	18.5	29.1	68.0	13.8	0.05	0.01	100.1
15	金	6.2	7.1	1.7	7.1	20.1	27.5	69.6	15.6	0.06	ND	96.1
16	土	11.1	8.3	1.0	7.1	26.0	32.2	64.8	18.0	0.05	0.01	100.3
17	日	9.5	8.2	0.8	7.1	26.3	27.9	70.0	15.7	0.05	0.01	102.3
18	月	19.6	9.5	1.1	7.1	24.7	29.1	54.0	14.7	0.03	0.01	101.2
19	火	14.5	10.1	1.6	7.1	21.0	32.6	56.0	13.6	0.05	ND	92.9
20	水	12.8	10.1	1.4	7.0	22.3	32.6	57.2	14.6	0.05	0.01	84.8
21	木	10.4	9.3	1.9	7.1	20.0	27.5	61.6	13.0	0.05	0.01	92.1
22	金	9.4	8.9	0.8	7.2	20.3	26.9	66.4	15.1	0.05	0.01	97.7
23	土	11.2	9.3	0.8	7.3	26.0	26.9	66.0	13.4	0.04	0.01	98.5
24	日	9.6	9.6	1.2	7.3	31.5	30.2	68.4	13.8	0.03	0.01	98.6
25	月	11.4	9.7	0.9	7.2	27.2	32.0	66.0	14.9	0.03	0.01	101.6
26	火	11.7	9.0	1.1	7.2	23.6	28.7	62.0	12.1	0.02	ND	91.5
27	水	11.2	9.0	1.3	7.2	23.9	30.6	73.6	13.5	0.05	ND	98.8
28	木	15.3	9.0	1.0	7.1	26.8	29.7	76.0	14.8	0.05	ND	110.1
29	金	11.8	10.0	1.1	7.0	23.8	29.3	59.2	12.2	0.04	ND	97.0
30	土	9.8	9.8	0.9	7.3	25.2	26.7	69.6	12.2	0.04	0.01	91.8
31	日	10.9	10.3	0.8	7.3	27.8	28.9	71.2	12.7	0.02	0.01	96.8
最大値		19.6	10.3	3.0	7.3	31.5	35.0	90.8	19.2	0.15	0.01	125.1
最小値		4.0	6.2	0.8	6.8	14.9	26.3	54.0	12.1	0.02	ND	84.8
平均値		10.7	8.6	1.3	7.1	23.4	29.6	69.3	15.1	0.06	0.01	101.6

鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。

マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。

濁度およびpH以外の基準については参考値とする。

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。

福井臨海工業用水道管理事務所