水質試験結果表(取水分)

2014年2月

項目 日付	曜日	気温 [℃]	水温 [℃]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μS/cm]
1	土	7.3	5.8	1.8	7.3	23.9	28.5	56.8	8.9	0.11	0.01	75.0
2	日	11.1	7.2	2.1	7.4	24.4	26.9	49.2	9.0	0.16	0.01	79.2
3	月	9.9	7.1	3.2	7.3	21.7	27.7	52.8	8.7	0.26	0.02	73.8
4	火	2.8	6.8	3.5	7.2	21.8	23.7	54.4	9.0	0.16	0.01	67.3
5	水	0.1	5.1	1.7	7.2	23.7	26.1	49.2	8.5	0.12	ND	71.4
6	木	1.2	5.5	1.8	7.5	28.2	29.3	68.4	8.3	0.10	ND	79.8
7	金	6.6	5.2	1.7	7.4	27.8	29.1	63.2	10.3	0.11	ND	79.3
8	土	1.5	5.2	1.3	7.4	24.7	27.7	63.6	6.9	0.11	ND	72.8
9	日	4.4	4.6	1.7	7.4	25.0	28.1	61.2	8.4	0.11	ND	78.5
10	月	4.6	5.7	2.5	7.4	26.9	29.9	62.0	7.4	0.13	ND	82.0
11	火	1.6	5.0	1.5	7.4	26.3	27.9	68.4	8.5	0.13	ND	75.9
12	水	8.7	5.4	1.6	7.4	28.1	29.5	71.2	8.4	0.13	ND	81.8
13	木	3.2	5.2	1.4	7.3	26.2	26.1	60.0	8.0	0.12	ND	74.8
14	金	2.7	5.1	1.3	7.2	26.2	27.3	52.8	8.9	0.10	ND	73.8
15	土	4.4	4.8	1.2	7.4	25.0	27.1	58.0	8.0	0.10	ND	75.5
16	日	7.3	5.3	3.0	7.3	23.7	25.7	45.2	7.9	0.18	ND	73.0
17	月	3.6	5.7	1.9	7.3	24.2	28.3	53.2	8.6	0.17	ND	79.4
18	火	2.0	5.2	1.7	7.3	27.5	27.5	57.6	8.5	0.11	ND	75.1
19	水	1.9	5.1	1.4	7.3	27.5	26.5	62.4	8.6	0.11	ND	74.9
20	木	5.3	5.1	1.5	7.3	25.4	27.3	61.2	8.9	0.10	ND	73.8
21	金	3.2	5.3	1.4	7.3	25.2	26.3	50.4	8.5	0.10	ND	73.6
22	土	4.3	5.3	1.8	7.4	25.2	29.9	74.4	8.7	0.11	ND	73.9
23	日	3.6	5.6	1.6	7.5	27.1	31.2	62.8	8.7	0.12	ND	79.6
24	月	6.7	5.9	2.1	7.5	27.5	30.4	70.4	8.9	0.14	ND	83.0
25	火	4.6	5.7	1.4	7.2	25.1	27.5	61.6	8.0	0.13	ND	73.9
26	水	7.8	5.8	1.5	7.3	25.7	28.1	64.8	8.4	0.14	ND	73.5
27	木	10.2	7.0	1.6	7.1	24.9	27.1	58.4	9.2	0.16	ND	74.4
28	金	14.4	7.3	4.3	7.2	22.9	24.5	70.4	9.3	0.25	0.02	70.0
最大値		14.4	7.3	4.3	7.5	28.2	31.2	74.4	10.3	0.26	0.02	83.0
最小値		0.1	4.6	1.2	7.1	21.7	23.7	45.2	6.9	0.10	ND	67.3
平均値		5.2	5.6	1.9	7.3	25.4	27.7	60.1	8.6	0.13	ND	75.7

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による

福井臨海工業用水道管理事務所

水質試験結果表（送水分）

2014年2月

項目		気温 [℃]	水温 [℃]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μS/cm]
日付	曜日			20以下	5.8～8.6	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	0.2以下	
1	土	7.3	6.2	0.8	7.2	21.5	29.7	50.8	9.6	0.06	0.01	74.8
2	日	11.1	7.0	1.7	7.4	25.4	28.3	40.0	9.3	0.09	ND	79.5
3	月	9.9	7.2	1.2	7.2	21.8	27.5	40.0	9.0	0.09	ND	75.9
4	火	2.8	6.9	1.4	7.1	22.0	24.1	56.0	11.1	0.06	ND	73.0
5	水	0.1	5.2	1.4	7.2	22.0	26.7	44.4	9.3	0.07	ND	71.7
6	木	1.2	5.4	1.2	7.4	25.9	28.3	58.4	8.7	0.08	ND	78.8
7	金	6.6	4.9	1.2	7.4	26.8	28.9	60.4	11.3	0.08	ND	77.9
8	土	1.5	5.2	1.1	7.4	23.6	26.1	56.4	8.5	0.07	ND	73.2
9	日	4.4	4.4	1.2	7.5	25.0	27.3	62.8	10.4	0.08	ND	79.2
10	月	4.6	5.4	1.0	7.3	25.1	28.5	58.8	8.5	0.08	ND	82.1
11	火	1.6	5.0	1.3	7.4	26.0	27.7	56.0	8.7	0.08	ND	76.9
12	水	8.7	5.3	1.2	7.4	27.9	29.1	60.4	8.8	0.09	ND	82.3
13	木	3.2	5.3	1.3	7.3	27.4	26.5	57.2	8.3	0.10	ND	75.4
14	金	2.7	5.2	1.2	7.2	25.0	28.5	52.0	9.9	0.07	ND	74.5
15	土	4.4	5.0	1.1	7.3	25.1	27.3	56.0	8.9	0.08	ND	76.2
16	日	7.3	5.3	1.5	7.3	22.8	26.5	45.2	9.2	0.06	ND	75.4
17	月	3.6	5.7	1.3	7.2	23.5	28.9	52.0	10.5	0.07	ND	79.9
18	火	2.0	5.2	1.2	7.2	25.7	26.7	58.4	9.0	0.08	ND	76.7
19	水	1.9	5.0	1.1	7.2	28.0	27.3	60.0	9.6	0.07	ND	76.6
20	木	5.3	5.2	1.3	7.3	24.8	27.3	58.8	9.9	0.08	ND	74.8
21	金	3.2	5.3	1.2	7.2	24.6	26.9	52.4	9.3	0.07	ND	74.9
22	土	4.3	5.3	1.2	7.5	24.5	29.1	62.8	9.5	0.08	ND	75.6
23	日	3.6	5.5	1.2	7.5	25.3	30.4	61.2	9.2	0.08	ND	80.0
24	月	6.7	5.8	1.7	7.4	27.3	30.6	68.8	8.9	0.08	ND	82.4
25	火	4.6	5.7	1.1	7.2	24.7	27.5	58.8	10.2	0.07	ND	74.8
26	水	7.8	5.9	1.1	7.3	24.6	27.5	64.0	10.0	0.08	ND	74.3
27	木	10.2	6.9	0.9	7.0	24.2	28.5	63.2	9.8	0.10	ND	74.8
28	金	14.4	7.4	1.1	7.1	22.0	25.3	59.6	11.0	0.06	ND	73.5
最大値		14.4	7.4	1.7	7.5	28.0	30.6	68.8	11.3	0.10	0.01	82.4
最小値		0.1	4.4	0.8	7.0	21.5	24.1	40.0	8.3	0.06	ND	71.7
平均値		5.2	5.6	1.2	7.3	24.7	27.8	56.2	9.5	0.08	ND	76.6

鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。
マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。
濁度およびpH以外の基準については参考値とする。
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。

福井臨海工業用水道管理事務所