

水質試験結果表(取水分)

2015年12月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μS/cm]
日付	曜日											
1	火	11.4	11.3	2.0	7.1	31.5	28.7	60.8	8.4	0.16	ND	82.6
2	水	13.2	11.4	1.2	7.1	29.3	30.8	57.2	9.2	0.13	ND	87.4
3	木	12.7	11.3	1.3	7.1	30.1	30.8	65.6	8.3	0.15	ND	88.0
4	金	9.3	10.0	7.9	7.0	21.5	22.7	64.4	9.4	0.11	0.04	74.0
5	土	7.6	9.4	6.8	7.0	21.6	26.5	64.4	11.3	0.33	0.03	83.7
6	日	17.8	10.2	3.9	7.1	23.8	27.1	50.0	9.8	0.21	0.01	81.5
7	月	12.0	10.0	2.3	7.2	26.2	31.0	57.2	8.9	0.14	0.01	83.8
8	火	13.9	8.9	2.2	7.1	26.3	29.1	58.0	8.6	0.15	ND	78.1
9	水	11.7	8.9	1.6	7.1	26.5	30.2	52.8	7.9	0.13	0.01	76.9
10	木	13.4	9.2	1.6	7.0	25.6	27.3	49.2	9.3	0.11	ND	74.0
11	金	13.9	11.0	3.7	7.1	24.1	26.7	52.4	7.8	0.21	0.02	70.4
12	土	19.2	11.5	28.1	6.9	21.2	26.9	106.4	12.6	1.07	0.19	92.6
13	日	10.7	11.3	9.6	7.0	25.7	30.8	76.0	14.5	0.52	0.07	102.7
14	月	10.9	11.6	6.7	7.0	26.1	34.0	82.8	15.6	0.39	0.04	110.0
15	火	10.9	11.3	5.0	7.1	27.3	31.0	72.4	14.6	0.29	0.03	111.7
16	水	11.3	11.7	4.2	7.1	28.7	31.8	76.0	15.1	0.28	0.02	122.1
17	木	3.7	11.0	11.7	7.0	24.1	30.2	84.0	13.9	0.57	0.06	108.5
18	金	4.4	8.5	16.0	7.0	20.7	26.5	73.2	11.8	0.69	0.13	92.1
19	土	6.6	9.1	5.6	7.1	24.7	29.1	82.8	13.6	0.35	0.04	106.0
20	日	11.3	9.2	6.2	7.1	25.3	30.2	78.8	13.4	0.40	0.04	105.4
21	月	8.8	9.0	4.3	7.1	26.6	33.6	84.4	12.9	0.30	0.03	108.4
22	火	14.7	9.8	9.7	7.1	24.4	28.1	66.0	13.3	0.45	0.06	101.4
23	水	4.8	9.9	5.7	7.0	24.2	28.1	80.4	12.6	0.36	0.03	101.8
24	木	10.3	9.5	3.3	7.1	26.8	29.3	72.8	13.5	0.25	0.02	106.6
25	金	10.5	10.6	4.6	7.0	26.1	30.2	76.4	13.1	0.32	0.03	107.2
26	土	6.2	10.0	4.4	7.0	26.9	31.0	72.0	12.9	0.35	0.04	109.8
27	日	5.0	9.0	11.1	7.1	25.7	29.1	78.0	14.6	0.56	0.08	105.1
28	月	3.0	8.4	6.6	7.0	23.0	32.6	80.0	13.7	0.40	0.06	101.2
29	火	4.9	8.2	2.5	7.1	24.9	31.0	81.2	9.9	0.21	0.02	104.8
30	水	13.5	8.1	3.6	7.0	24.2	29.3	79.6	14.3	0.30	0.03	105.7
31	木	12.9	8.5	2.6	7.1	26.7	31.8	77.2	16.6	0.24	0.02	109.7
最大値		19.2	11.7	28.1	7.2	31.5	34.0	106.4	16.6	1.07	0.19	122.1
最小値		3.0	8.1	1.2	6.9	20.7	22.7	49.2	7.8	0.11	ND	70.4
平均値		10.3	9.9	6.0	7.1	25.5	29.5	71.4	12.0	0.33	0.04	96.6

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による

福井臨海工業用水道管理事務所

水質試験結果表(送水分)

2015年12月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μ S/cm]
日付	曜日			20以下	5.8~8.6	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	0.2以下	
1	火	11.4	11.0	1.4	7.1	33.5	30.4	61.2	10.4	0.10	ND	82.7
2	水	13.2	11.2	1.0	7.1	28.9	30.6	60.0	9.6	0.11	ND	88.0
3	木	12.7	11.0	1.3	7.1	29.0	31.8	66.4	9.4	0.11	ND	88.7
4	金	9.3	9.8	2.8	6.9	21.3	25.1	59.2	10.2	0.09	0.01	80.3
5	土	7.6	8.9	2.3	7.0	21.0	27.7	62.0	14.2	0.08	0.01	94.1
6	日	17.8	9.7	1.4	7.1	22.3	26.9	52.4	13.0	0.06	ND	88.9
7	月	12.0	9.6	1.9	7.0	24.6	31.4	58.8	10.2	0.09	0.01	86.1
8	火	13.9	8.9	2.1	7.1	25.2	28.9	62.4	9.7	0.12	ND	81.2
9	水	11.7	8.8	1.8	7.0	25.4	28.3	56.4	9.5	0.11	ND	78.5
10	木	13.4	9.0	1.8	7.1	24.9	29.5	49.2	10.1	0.11	ND	75.7
11	金	13.9	10.9	2.3	7.0	23.8	28.3	53.2	9.0	0.10	0.01	74.0
12	土	19.2	11.3	2.1	7.0	20.8	26.1	72.0	19.9	0.08	0.01	110.2
13	日	10.7	11.1	0.8	6.9	24.7	29.5	68.4	18.6	0.05	ND	112.6
14	月	10.9	11.2	0.7	7.0	24.0	30.2	72.0	17.3	0.04	ND	114.6
15	火	10.9	11.2	1.4	7.1	26.3	32.4	74.0	16.7	0.08	ND	119.6
16	水	11.3	11.5	1.4	7.1	28.1	35.0	77.6	17.3	0.08	ND	124.8
17	木	3.7	11.1	2.2	7.1	25.4	30.4	73.2	16.9	0.10	0.01	121.0
18	金	4.4	8.1	3.2	6.9	18.2	27.7	59.2	17.0	0.11	0.01	99.7
19	土	6.6	8.8	1.7	7.1	23.6	34.6	72.0	16.5	0.10	0.01	110.9
20	日	11.3	8.5	1.4	7.1	23.6	32.6	66.4	15.9	0.08	ND	111.2
21	月	8.8	8.7	1.1	7.2	25.6	32.2	72.0	16.1	0.06	0.01	113.8
22	火	14.7	9.5	1.9	7.0	23.5	27.7	57.2	15.1	0.08	ND	109.8
23	水	4.8	9.8	1.9	7.1	22.8	27.5	74.4	15.1	0.07	ND	106.5
24	木	10.3	9.2	1.2	7.2	29.2	33.4	68.8	15.1	0.07	0.01	111.7
25	金	10.5	10.4	1.2	7.1	25.7	32.0	66.8	15.0	0.07	0.01	111.2
26	土	6.2	10.2	1.1	7.0	26.4	29.5	68.4	15.1	0.08	0.01	111.8
27	日	5.0	9.0	1.1	7.0	25.8	30.2	70.8	16.6	0.07	ND	114.9
28	月	3.0	8.2	0.8	7.0	22.0	34.8	76.0	16.2	0.06	0.01	110.9
29	火	4.9	8.0	0.7	7.1	24.9	29.7	80.0	13.4	0.05	ND	108.3
30	水	13.5	8.0	0.5	7.0	23.3	28.9	70.8	15.3	0.04	ND	112.8
31	木	12.9	8.2	0.6	7.2	27.3	30.8	73.2	16.9	0.05	ND	114.1
最大値		19.2	11.5	3.2	7.2	33.5	35.0	80.0	19.9	0.12	0.01	124.8
最小値		3.0	8.0	0.5	6.9	18.2	25.1	49.2	9.0	0.04	ND	74.0
平均値		10.3	9.7	1.5	7.1	24.9	30.1	66.3	14.2	0.08	ND	102.2

鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。

マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。

濁度およびpH以外の基準については参考値とする。

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。

福井臨海工業用水道管理事務所