

水質試験結果表(取水分)

2016年3月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μS/cm]
日付	曜日											
1	火	4.0	6.3	12.6	7.0	23.9	26.9	90.0	13.8	0.05	0.05	100.6
2	水	5.2	6.0	4.6	7.0	24.4	31.8	92.0	16.7	0.31	0.03	117.0
3	木	4.7	6.4	3.6	7.1	26.1	30.2	106.8	16.5	0.28	0.02	117.1
4	金	9.8	6.9	2.8	7.1	26.3	32.2	72.0	14.9	0.22	0.01	116.5
5	土	11.4	8.5	1.9	7.2	27.8	34.2	78.8	13.1	0.21	0.01	117.1
6	日	18.3	9.7	2.2	7.2	26.6	32.6	68.0	13.1	0.22	0.01	110.6
7	月	12.0	10.5	2.7	7.2	24.7	33.8	65.2	11.6	0.37	0.02	97.6
8	火	12.5	10.2	3.7	7.0	22.5	30.4	54.4	10.9	0.27	0.02	90.5
9	水	7.8	9.6	3.4	7.0	22.3	31.2	69.2	11.2	0.21	0.01	89.5
10	木	7.6	8.3	6.7	7.2	24.0	28.5	66.4	13.0	0.33	0.02	102.6
11	金	11.5	7.8	3.7	7.1	24.1	29.7	68.0	12.8	0.25	0.01	100.4
12	土	9.9	8.2	2.0	7.0	25.9	29.7	84.8	11.8	0.19	0.01	101.7
13	日	5.2	8.7	2.8	7.0	27.9	33.8	78.0	13.4	0.22	0.01	113.2
14	月	6.0	8.1	1.8	7.0	28.1	32.6	81.6	13.2	0.22	0.01	112.0
15	火	9.4	8.0	3.3	7.1	27.5	30.2	71.2	13.6	0.24	0.01	111.3
16	水	6.5	8.0	4.3	7.0	29.0	38.0	84.4	16.3	0.29	0.04	121.9
17	木	12.3	8.3	2.5	7.1	29.7	36.2	81.6	18.1	0.23	0.02	129.4
18	金	16.2	9.0	1.5	7.2	24.1	26.1	45.2	9.6	0.13	ND	71.8
19	土	14.1	9.5	1.8	7.3	23.2	26.7	56.0	7.2	0.15	0.01	67.8
20	日	11.1	8.9	6.7	7.1	15.7	21.9	52.0	6.9	0.31	0.02	49.4
21	月	10.5	8.9	1.7	7.2	20.1	23.3	54.4	7.8	0.13	ND	62.3
22	火	8.9	8.1	1.8	7.1	21.1	24.9	55.2	6.5	0.14	ND	65.1
23	水	14.9	9.7	2.6	7.1	24.7	29.7	80.0	16.0	0.19	0.01	100.7
24	木	10.6	9.2	2.4	7.0	25.4	30.4	57.6	12.2	0.15	0.01	97.3
25	金	7.2	8.9	2.6	7.1	26.8	31.4	72.4	12.7	0.16	0.01	102.4
26	土	9.7	8.7	1.4	7.2	27.4	33.4	69.6	12.8	0.14	0.01	110.3
27	日	9.5	9.0	1.2	7.2	27.7	32.4	64.0	13.3	0.14	0.01	108.5
28	月	15.5	9.9	1.1	7.3	22.2	28.1	53.2	9.5	0.12	ND	66.1
29	火	12.4	8.9	1.3	7.2	25.9	27.5	54.4	7.3	0.15	ND	72.9
30	水	15.2	9.8	1.5	7.2	25.9	26.3	47.2	8.3	0.14	ND	74.8
31	木	13.3	9.0	1.7	7.2	23.8	24.9	45.6	6.9	0.11	ND	70.8
最大値		18.3	10.5	12.6	7.3	29.7	38.0	106.8	18.1	0.37	0.05	129.4
最小値		4.0	6.0	1.1	7.0	15.7	21.9	45.2	6.5	0.05	ND	49.4
平均値		10.4	8.6	3.0	7.1	25.0	30.0	68.4	12.0	0.20	0.01	95.8

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による

福井臨海工業用水道管理事務所

水質試験結果表(送水分)

2016年3月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μ S/cm]
日付	曜日			20以下	5.8~8.6	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	0.2以下	
1	火	4.0	6.9	2.0	7.0	21.6	28.1	72.0	17.0	0.08	0.02	111.1
2	水	5.2	5.7	1.6	7.1	23.6	33.0	74.0	17.9	0.10	0.01	119.1
3	木	4.7	6.3	1.0	7.1	24.0	30.6	98.0	17.9	0.08	0.01	117.2
4	金	9.8	6.8	1.0	7.0	25.6	33.6	76.8	15.5	0.08	ND	116.9
5	土	11.4	8.5	1.3	7.1	26.5	36.6	76.4	15.3	0.09	0.01	117.0
6	日	18.3	9.8	1.0	7.2	26.5	34.8	65.2	14.7	0.05	0.01	111.5
7	月	12.0	10.5	0.8	7.1	23.9	29.5	55.2	13.7	0.05	ND	102.3
8	火	12.5	10.5	0.9	7.0	21.5	29.5	50.4	12.8	0.06	ND	91.4
9	水	7.8	9.8	1.1	7.1	21.6	28.3	63.2	13.3	0.05	ND	90.9
10	木	7.6	8.6	1.3	7.1	22.9	27.7	60.8	15.4	0.07	ND	106.2
11	金	11.5	7.8	1.3	6.9	22.9	29.9	54.0	14.5	0.08	0.01	99.6
12	土	9.9	8.5	1.2	7.1	26.5	30.6	80.0	13.6	0.08	0.01	108.9
13	日	5.2	8.6	1.0	7.1	26.1	32.6	61.2	14.7	0.07	ND	116.0
14	月	6.0	8.1	0.8	7.0	26.1	31.2	57.2	13.8	0.06	ND	105.0
15	火	9.4	8.3	1.0	7.1	27.5	34.2	57.6	14.8	0.08	ND	118.6
16	水	6.5	8.0	1.6	7.1	27.8	34.2	84.4	16.6	0.08	0.01	124.9
17	木	12.3	8.3	1.3	7.0	29.2	35.2	68.8	18.6	0.08	ND	129.3
18	金	16.2	9.2	0.5	7.1	23.5	26.7	48.4	10.5	0.06	ND	76.2
19	土	14.1	9.6	0.9	7.2	22.6	24.3	57.2	8.4	0.07	ND	71.7
20	日	11.1	9.0	1.6	7.0	16.1	18.5	52.8	9.8	0.05	ND	57.7
21	月	10.5	9.0	1.0	7.1	16.7	22.3	46.8	8.1	0.03	ND	57.8
22	火	8.9	8.8	0.9	7.1	20.7	24.7	45.2	8.9	0.04	ND	65.8
23	水	14.9	9.9	1.0	7.1	24.0	28.9	64.4	15.1	0.07	0.01	105.6
24	木	10.6	9.4	0.9	7.1	24.8	29.5	64.0	13.2	0.07	0.01	99.8
25	金	7.2	9.1	1.6	7.1	25.6	31.2	69.2	14.7	0.07	0.01	110.6
26	土	9.7	9.0	0.7	7.2	27.3	33.6	73.2	15.1	0.07	ND	115.2
27	日	9.5	9.3	0.7	7.2	29.3	34.0	68.4	14.4	0.07	ND	112.7
28	月	15.5	9.9	0.7	7.2	27.8	34.0	75.2	17.4	0.07	ND	123.4
29	火	12.4	9.5	0.9	7.3	24.9	27.7	54.4	8.3	0.08	ND	74.0
30	水	15.2	10.0	0.9	7.2	24.8	27.5	50.4	9.4	0.06	ND	74.8
31	木	13.3	9.3	1.1	7.2	23.5	25.7	44.0	8.5	0.06	ND	71.5
最大値		18.3	10.5	2.0	7.3	29.3	36.6	98.0	18.6	0.10	0.02	129.3
最小値		4.0	5.7	0.5	6.9	16.1	18.5	44.0	8.1	0.03	ND	57.7
平均値		10.4	8.8	1.1	7.1	24.4	29.9	63.5	13.6	0.07	ND	100.1

鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。
 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。
 濁度およびpH以外の基準については参考値とする。
 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。