

水質試験結果表(取水分)

2016年12月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μ S/cm]
日付	曜日											
1	木	15.2	10.4	1.9	7.2	31.1	34.6	56.8	9.2	0.13	ND	90.8
2	金	13.1	11.1	2.8	7.2	31.7	34.4	66.4	8.7	0.15	ND	89.5
3	土	10.7	10.7	1.4	7.3	33.4	34.8	65.6	9.2	0.12	ND	91.3
4	日	11.4	9.0	1.6	7.3	32.6	36.0	56.8	9.5	0.14	ND	93.1
5	月	11.6	11.0	1.3	7.3	32.6	36.2	54.8	10.0	0.15	ND	92.8
6	火	10.2	11.1	3.1	7.2	31.2	32.8	53.6	9.4	0.21	0.01	92.6
7	水	9.7	9.8	5.0	7.2	28.8	31.8	66.4	9.8	0.23	0.01	89.3
8	木	14.2	9.0	4.9	7.3	28.5	32.0	64.4	8.7	0.23	0.01	88.2
9	金	8.5	9.0	3.6	7.2	26.5	30.8	64.0	8.8	0.21	0.01	85.8
10	土	7.5	8.9	5.0	7.3	27.7	30.6	74.8	8.1	0.27	0.02	86.4
11	日	5.8	8.5	3.1	7.3	28.2	31.4	62.0	8.7	0.19	0.01	84.5
12	月	2.9	8.0	2.7	7.2	30.3	31.6	68.8	7.9	0.22	ND	87.5
13	火	8.6	8.2	3.8	7.2	30.6	32.2	66.8	8.4	0.20	0.05	87.8
14	水	6.9	9.0	17.5	7.3	24.6	28.5	72.0	7.7	0.73	0.04	72.2
15	木	8.4	8.0	5.0	7.1	24.2	26.7	59.2	8.3	0.22	0.01	71.9
16	金	2.4	7.2	2.6	7.1	25.4	27.5	46.0	9.6	0.15	0.02	76.5
17	土	3.7	7.0	5.4	7.2	29.3	33.0	82.4	18.9	0.36	0.02	133.8
18	日	8.5	7.0	11.3	7.2	24.2	28.7	75.2	16.6	0.57	0.01	118.2
19	月	10.1	8.8	4.4	7.1	27.6	34.8	80.0	19.3	0.35	0.02	128.3
20	火	9.5	9.4	3.8	7.1	28.8	34.2	87.6	20.2	0.28	0.02	131.7
21	水	10.2	9.6	3.7	7.1	30.6	37.8	90.4	19.8	0.25	0.01	139.0
22	木	17.1	10.5	9.0	7.0	26.8	28.5	76.4	9.8	0.49	0.03	80.7
23	金	10.3	11.0	18.2	7.2	24.0	23.9	72.8	9.0	0.81	0.04	67.6
24	土	10.8	9.1	7.7	7.2	21.3	22.5	58.4	9.3	0.44	0.03	61.6
25	日	6.5	8.8	2.5	7.3	24.9	23.3	45.2	9.3	0.16	0.01	69.4
26	月	10.4	8.4	2.3	7.3	26.5	28.3	50.4	9.3	0.16	ND	75.4
27	火	9.5	9.0	2.0	7.3	26.1	28.9	48.8	9.7	0.13	ND	76.8
28	水	2.9	9.1	25.2	7.1	23.2	27.5	87.6	15.9	1.02	0.17	98.0
29	木	4.5	7.8	7.9	7.3	24.2	32.0	90.0	16.4	0.57	0.03	109.5
30	金	9.3	7.1	3.1	7.5	26.6	31.2	84.8	17.7	0.26	0.02	116.1
31	土	5.1	7.2	6.7	7.4	25.1	27.9	81.2	17.0	0.40	0.04	109.5
最大値		17.1	11.1	25.2	7.5	33.4	37.8	90.4	20.2	1.02	0.17	139.0
最小値		2.4	7.0	1.3	7.0	21.3	22.5	45.2	7.7	0.12	ND	61.6
平均値		8.9	9.0	5.8	7.2	27.6	30.8	68.1	11.6	0.32	0.02	93.4

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による

福井臨海工業用水道管理事務所

水質試験結果表(送水分)

2016年12月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μ S/cm]
日付	曜日			20以下	5.8~8.6	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	0.2以下	
1	木	15.2	10.3	1.3	7.2	31.0	34.6	56.8	9.7	0.08	ND	92.0
2	金	13.1	11.1	1.4	7.2	30.9	33.4	65.2	9.5	0.09	ND	91.5
3	土	10.7	10.8	1.3	7.3	32.6	34.8	60.8	9.7	0.12	ND	92.8
4	日	11.4	9.1	1.0	7.4	34.6	33.4	56.0	10.0	0.12	ND	94.3
5	月	11.6	11.0	1.0	7.3	33.5	35.4	52.8	10.6	0.12	ND	93.5
6	火	10.2	11.2	1.5	7.2	31.0	33.0	46.4	9.9	0.09	ND	92.3
7	水	9.7	10.0	1.3	7.0	25.3	31.6	67.2	10.9	0.08	ND	92.7
8	木	14.2	9.0	1.8	7.2	28.8	32.2	60.4	10.2	0.08	ND	91.5
9	金	8.5	9.1	1.6	7.0	26.1	32.8	60.0	10.4	0.06	ND	88.0
10	土	7.5	9.0	1.6	7.2	27.6	30.4	65.6	9.3	0.08	ND	90.3
11	日	5.8	8.9	1.3	7.3	26.4	31.4	56.0	9.5	0.07	ND	85.8
12	月	2.9	8.2	1.2	7.2	30.3	32.6	60.8	9.2	0.09	ND	89.6
13	火	8.6	8.3	2.1	7.2	29.4	32.6	72.4	8.6	0.09	0.04	88.4
14	水	6.9	9.0	1.5	7.0	24.2	29.1	56.0	9.6	0.05	ND	80.8
15	木	8.4	8.2	2.1	7.1	23.0	28.7	56.0	9.2	0.07	ND	73.5
16	金	2.4	7.7	1.5	7.1	25.8	27.1	52.8	10.4	0.07	0.01	77.6
17	土	3.7	7.0	2.0	7.1	29.0	35.0	73.6	21.5	0.11	ND	138.8
18	日	8.5	7.1	1.5	7.0	22.2	29.7	60.0	21.7	0.08	ND	127.6
19	月	10.1	8.6	0.8	7.0	24.9	33.2	72.8	21.2	0.06	ND	131.1
20	火	9.5	9.4	1.5	7.0	26.8	35.6	82.0	22.2	0.10	ND	133.0
21	水	10.2	9.6	1.4	7.0	28.2	36.6	95.6	21.4	0.08	ND	142.5
22	木	17.1	10.0	2.0	7.0	28.5	36.0	93.6	21.8	0.08	0.01	141.4
23	金	10.3	11.0	1.6	7.2	26.0	27.1	54.0	11.3	0.06	ND	77.6
24	土	10.8	9.2	3.1	7.1	19.5	18.9	65.6	9.9	0.10	0.01	64.7
25	日	6.5	9.0	1.6	7.2	22.7	23.9	40.0	10.2	0.07	0.01	69.6
26	月	10.4	8.6	1.5	7.3	26.2	27.7	42.0	9.9	0.08	ND	76.0
27	火	9.5	9.0	1.4	7.2	25.4	27.7	41.2	10.0	0.08	ND	76.9
28	水	2.9	9.3	2.5	7.1	22.7	28.5	71.2	16.7	0.08	ND	105.0
29	木	4.5	7.9	3.1	7.4	23.3	31.0	80.8	18.7	0.08	0.01	114.3
30	金	9.3	7.2	1.0	7.5	25.2	31.6	69.2	19.8	0.06	ND	120.7
31	土	5.1	7.2	2.6	7.4	23.6	27.9	66.4	18.3	0.07	0.01	115.5
最大値		17.1	11.2	3.1	7.5	34.6	36.6	95.6	22.2	0.12	0.04	142.5
最小値		2.4	7.0	0.8	7.0	19.5	18.9	40.0	8.6	0.05	ND	64.7
平均値		8.9	9.1	1.6	7.2	26.9	31.1	63.0	13.3	0.08	ND	98.4

鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。
 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。
 濁度およびpH以外の基準については参考値とする。
 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。

福井臨海工業用水道管理事務所