

水質試験結果表(取水分)

2017年12月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μ S/cm]
日付	曜日											
1	金	7.8	10.8	5.3	7.0	28.6	31.2	72.8	14.0	0.33	0.01	119.0
2	土	11.4	9.0	9.5	7.1	27.5	30.8	72.8	13.6	0.25	0.01	113.5
3	日	9.5	9.5	5.7	7.2	28.5	36.2	64.0	12.8	0.26	ND	112.4
4	月	7.6	9.8	4.3	7.1	28.2	35.4	63.6	13.1	0.21	ND	112.4
5	火	4.4	10.0	17.8	7.0	25.7	32.4	81.6	13.3	0.81	0.04	110.7
6	水	5.7	7.3	29.6	7.0	21.1	28.7	92.8	16.9	1.09	0.11	108.7
7	木	7.8	7.6	15.7	7.0	21.6	32.0	85.2	13.4	0.66	0.06	98.2
8	金	5.2	8.9	15.5	6.9	21.6	26.1	70.4	13.0	0.60	0.03	97.1
9	土	6.5	7.6	12.3	7.0	20.9	26.1	74.4	12.7	0.63	0.02	91.0
10	日	8.4	7.8	11.3	7.1	21.8	30.4	69.2	13.3	0.51	0.02	94.1
11	月	8.2	8.7	5.9	7.1	23.7	27.7	76.0	14.3	0.37	0.01	101.6
12	火	3.1	6.8	13.5	7.0	22.2	27.9	69.2	14.4	0.56	0.03	101.3
13	水	1.6	4.8	6.5	7.0	25.0	30.6	69.6	18.3	0.35	0.01	119.3
14	木	5.9	5.1	6.5	6.9	24.7	31.4	76.8	16.7	0.38	0.02	115.1
15	金	1.9	6.2	5.3	7.0	25.7	31.4	64.0	16.3	0.29	0.01	116.3
16	土	6.1	7.1	4.4	7.0	26.3	31.2	76.8	16.5	0.12	0.01	114.0
17	日	2.0	6.5	7.1	7.1	23.7	31.0	72.4	14.4	0.16	0.01	109.4
18	月	2.4	5.6	3.7	7.0	25.0	29.1	73.2	16.8	0.12	ND	114.6
19	火	3.5	6.0	8.0	6.9	23.4	32.0	68.0	14.7	0.36	0.02	109.7
20	水	2.5	6.0	8.1	6.9	23.0	29.3	71.6	15.0	0.40	0.03	109.8
21	木	5.0	6.6	10.0	6.9	23.6	28.3	72.8	15.0	0.28	0.02	113.5
22	金	3.9	7.1	12.7	7.0	25.4	29.5	89.6	14.6	0.54	0.02	108.2
23	土	8.6	7.8	7.8	7.0	26.0	33.0	82.0	14.7	0.43	0.02	110.6
24	日	8.1	8.0	4.9	7.1	26.2	30.6	69.2	16.5	0.28	0.01	115.3
25	月	9.3	8.3	24.2	7.1	23.0	29.1	90.8	13.1	0.86	0.06	95.0
26	火	6.3	7.6	36.7	7.0	19.7	25.1	92.4	14.0	1.24	0.03	87.2
27	水	3.9	6.3	23.7	6.9	19.3	26.9	88.8	16.3	0.91	0.08	96.4
28	木	4.5	5.9	13.0	7.0	21.6	27.5	63.2	16.4	0.55	0.05	108.3
29	金	3.0	6.6	4.1	7.0	22.4	31.2	72.4	16.3	0.26	0.01	111.3
30	土	6.4	6.7	3.6	7.1	25.5	32.4	67.6	16.9	0.36	0.01	111.8
31	日	7.1	6.8	2.4	7.2	25.3	32.6	56.4	16.6	0.24	ND	111.6
最大値		11.4	10.8	36.7	7.2	28.6	36.2	92.8	18.3	1.24	0.11	119.3
最小値		1.6	4.8	2.4	6.9	19.3	25.1	56.4	12.7	0.12	ND	87.2
平均値		5.7	7.4	10.9	7.0	24.1	30.2	74.5	15.0	0.46	0.02	107.7

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による

福井臨海工業用水道管理事務所

水質試験結果表(送水分)

2017年12月

項目		気温 [°C]	水温 [°C]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μ S/cm]
日付	曜日			20以下	5.8~8.6	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	0.2以下	
1	金	7.8	10.8	1.8	7.0	26.3	32.0	62.4	14.7	0.12	ND	117.4
2	土	11.4	9.0	2.0	7.1	26.6	34.6	58.8	15.9	0.05	ND	118.0
3	日	9.5	9.5	1.8	7.2	26.6	31.4	52.0	13.9	0.05	ND	111.8
4	月	7.6	9.7	1.6	7.1	27.2	33.2	56.4	13.5	0.06	ND	109.5
5	火	4.4	10.0	2.7	6.8	24.6	32.6	61.2	15.5	0.12	0.01	114.9
6	水	5.7	7.3	3.7	6.9	19.0	28.9	69.6	23.0	0.12	ND	124.6
7	木	7.8	7.6	2.8	7.0	20.9	27.1	66.8	17.2	0.08	ND	110.2
8	金	5.2	9.0	2.5	7.0	21.6	28.5	74.4	16.9	0.09	ND	108.7
9	土	6.5	7.7	2.6	7.1	20.5	25.5	52.8	16.0	0.09	ND	99.4
10	日	8.4	8.0	1.7	7.2	22.4	36.0	56.0	15.5	0.07	ND	110.6
11	月	8.2	8.5	2.0	7.0	23.1	28.3	64.0	17.3	0.11	ND	105.1
12	火	3.1	7.1	3.7	7.1	22.4	27.1	70.4	18.8	0.13	ND	110.5
13	水	1.6	4.9	3.2	7.0	23.2	32.2	63.2	20.3	0.15	0.01	125.9
14	木	5.9	5.2	3.5	7.0	24.5	30.2	68.0	19.7	0.16	0.01	123.8
15	金	1.9	6.3	3.2	7.0	25.0	31.8	62.8	18.6	0.16	ND	123.7
16	土	6.1	7.2	1.7	7.1	26.0	30.6	78.4	16.0	0.04	ND	114.8
17	日	2.0	6.8	2.1	7.0	23.2	32.0	66.4	17.1	0.03	ND	113.6
18	月	2.4	5.7	1.7	7.0	23.2	29.7	68.8	19.0	0.08	ND	124.9
19	火	3.5	5.9	2.5	6.9	22.6	28.9	62.8	15.4	0.11	ND	113.2
20	水	2.5	6.0	2.6	6.8	20.8	30.4	61.6	16.4	0.10	ND	110.5
21	木	5.0	6.7	2.6	7.0	23.1	29.3	60.4	16.8	0.10	ND	116.6
22	金	3.9	7.2	2.6	6.9	23.4	31.4	75.2	16.8	0.11	ND	108.8
23	土	8.6	7.8	1.9	7.0	23.9	29.5	58.8	16.7	0.08	ND	115.0
24	日	8.1	8.0	1.2	7.1	26.0	31.4	57.6	16.1	0.07	ND	113.7
25	月	9.3	8.2	1.6	7.0	23.6	31.6	59.2	15.1	0.07	ND	108.5
26	火	6.3	7.7	3.4	6.9	17.6	25.9	50.4	16.2	0.10	ND	92.4
27	水	3.9	6.4	2.5	6.9	18.8	25.1	59.2	17.4	0.09	0.01	104.4
28	木	4.5	6.0	2.6	7.0	21.2	32.4	56.0	17.3	0.10	0.01	112.6
29	金	3.0	6.8	1.3	7.1	22.7	31.2	71.6	18.4	0.08	ND	110.8
30	土	6.4	6.8	0.6	7.1	24.5	32.0	55.2	18.5	0.04	ND	112.0
31	日	7.1	6.8	0.5	7.2	24.1	31.6	54.8	19.2	0.06	ND	113.6
最大値		11.4	10.8	3.7	7.2	27.2	36.0	78.4	23.0	0.16	0.01	125.9
最小値		1.6	4.9	0.5	6.8	17.6	25.1	50.4	13.5	0.03	ND	92.4
平均値		5.7	7.4	2.3	7.0	23.2	30.4	62.4	17.1	0.09	ND	112.9

鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。
 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND(未検出)とする。
 濁度およびpH以外の基準については参考値とする。
 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。