

15 改札口

項 目	整備基準(太字:ゴシック) ハートビル法誘導基準(●)	備 考
幅 段差解消	<p>公共交通機関の施設に改札口を設ける場合にあつては、その1以上は、次に定める構造であること。</p> <p>(一) 幅は、内法が80cm以上であること。</p> <p>(二) 床面には、通行の際に支障となる段差が設けられていないこと。</p>	
<p>(設計上の参考)</p> <ul style="list-style-type: none"> 誘導用床材を出入口から券売機、改札口、便所などまで連続して設置する。 		

改札口の配置例

